

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2017 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis katilinėje, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>p</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	1,4	0,0	0	201,7	69,7	4,3	40,7	2,0	147		6,0	7,0	60,0
2	2,4	0,0	0	207,8	69,7	4,3	40,7	2,0	147		7,0	8,0	55,0
3	-1,0	0,0	0	218,3	71,4	4,3	40,9	2,0	155		6,0	7,0	60,0
4	-0,3	0,0	0	220,8	72,2	4,4	41,8	2,0	163		6,0	8,0	60,0
5	1,6	0,0	0	222,3	70,7	4,4	41,8	2,0	162		7,0	10,0	60,0
6	1,9	0,0	0	223,1	70,6	4,4	41,8	2,0	157		6,0	7,0	55,0
7	3,8	0,0	0	216,6	70,1	4,4	41,5	2,0	154		7,0	9,0	60,0
8	2,6	0,0	0	218,3	70,2	4,4	41,4	2,0	152		6,0	7,0	60,0
9	0,8	0,0	0	219,4	71,1	4,4	41,5	2,0	156		6,0	7,0	55,0
10	-0,3	0,0	0	221,7	72,2	4,4	42,4	2,0	169		7,0	7,0	60,0
11	1,0	0,0	0	220,5	70,7	4,4	42,2	2,0	161		7,0	9,0	60,0
12	5,3	0,0	0	213,7	69,8	4,4	41,4	2,0	150		7,0	9,0	60,0
13	0,3	0,0	0	219,8	71,0	4,4	41,9	2,0	161		5,0	8,0	60,0
14	0,8	0,0	0	225,2	70,4	4,5	42,1	2,0	162		8,0	9,0	60,0
15	1,6	0,0	0	222,5	70,0	4,5	42,0	2,0	161		6,0	12,0	60,0
16	0,7	0,0	0	221,0	70,1	4,4	41,8	2,0	157		6,0	7,0	60,0
17	1,0	0,0	0	226,3	70,2	4,5	41,7	2,0	172		6,0	13,0	60,0
18	0,2	0,0	0	222,5	70,3	4,4	42,0	2,0	154		7,0	8,0	60,0
19	0,1	0,0	0	224,7	70,8	4,5	42,0	2,0	165		7,0	10,0	60,0
20	-0,4	0,0	0	225,8	71,6	4,4	42,1	2,0	165		6,0	8,0	60,0
21	-0,3	0,0	0	231,2	72,1	4,4	42,0	2,0	167		7,0	8,0	60,0
22	0,4	0,0	0	223,7	70,7	4,5	41,8	2,0	165		7,0	14,0	60,0
23	1,8	0,0	0	223,2	70,4	4,5	41,7	2,0	168		10,0	11,0	60,0
24	3,5	0,0	0	223,7	70,0	4,4	41,4	2,0	161		10,0	12,0	60,0
25	6,3	0,0	0	213,0	70,2	4,4	42,1	2,0	156		11,0	11,0	60,0
26	3,9	0,0	0	220,8	69,9	4,5	41,4	2,0	154		11,0	13,0	60,0
27	3,2	0,0	0	211,2	69,4	4,4	41,5	2,0	149		12,0	14,0	60,0
28	4,1	0,0	0	207,6	69,7	4,4	41,4	2,0	148		6,0	8,0	60,0
29	3,8	0,0	0	212,4	70,2	4,4	41,3	2,0	149		7,0	9,0	55,0
30	1,3	0,0	0	212,2	70,7	4,5	41,4	2,0	154		6,0	7,0	55,0
31	1,6	0,0	0	213,6	71,0	4,5	41,6	2,0	159		6,0	7,0	60,0
	1,7	0,0	0	218,8	70,6	4,4	41,6	2,0	4900		222	284,0	59,2