

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2017 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis katilinėje, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>p</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	18,6	0,0	0	84,8	69,3	4,0	48,9	2,0	37		4,0	6,0	100,0
2	16,3	0,0	0	84,8	69,5	4,0	48,6	2,0	39		4,0	7,0	100,0
3	16,0	0,0	0	83,2	69,6	4,0	48,9	2,0	40		6,0	8,0	100,0
4	14,6	0,0	0	81,4	69,6	4,0	48,8	2,0	40		5,0	7,0	90,0
5	16,8	0,0	0	82,7	69,2	4,0	48,9	2,0	40		4,0	5,0	100,0
6	15,3	0,0	0	82,4	69,6	4,0	48,9	2,0	40		3,0	5,0	100,0
7	17,9	0,0	0	81,1	69,5	4,0	49,2	2,0	38		4,0	6,0	90,0
8	20,9	0,0	0	78,8	69,5	4,0	49,6	2,0	38		5,0	4,0	90,0
9	19,3	0,0	0	82,7	69,5	4,0	49,0	2,0	39		4,0	6,0	90,0
10	21,9	0,0	0	79,9	69,4	4,0	49,3	2,0	38		3,0	4,0	90,0
11	22,5	0,0	0	78,5	69,6	4,0	49,3	2,0	38		4,0	5,0	90,0
12	21,5	0,0	0	77,2	69,6	4,0	49,0	2,0	37		4,0	7,0	100,0
13	16,0	0,0	0	79,1	69,2	4,0	48,6	2,0	39		5,0	16,0	100,0
14	18,5	0,0	0	81,3	69,5	4,0	48,6	2,0	38		4,0	9,0	100,0
15	17,4	0,0	0	79,2	69,7	4,0	48,7	2,0	37		6,0	7,0	90,0
16	19,4	0,0	0	80,5	69,5	4,0	48,7	2,0	38		5,0	6,0	90,0
17	17,3	0,0	0	79,2	69,6	4,0	48,7	2,0	37		5,0	6,0	90,0
18	19,4	0,0	0	78,8	69,6	4,0	48,5	2,0	38		6,0	8,0	80,0
19	20,2	0,0	0	76,9	69,7	4,0	48,6	2,0	36		5,0	7,0	80,0
20	18,4	0,0	0	77,8	69,6	4,0	48,6	2,0	38		4,0	6,0	80,0
21	19,1	0,0	0	74,8	69,5	4,0	48,6	2,0	35		6,0	9,0	70,0
22	20,6	0,0	0	73,1	69,6	4,0	49,1	2,0	35		4,0	5,0	70,0
23	22,9	0,0	0	75,0	69,5	4,0	49,0	2,0	35		7,0	6,0	70,0
24	20,8	0,0	0	72,7	69,6	4,0	48,8	2,0	37		4,0	6,0	70,0
25	21,0	0,0	0	74,4	69,5	4,0	48,7	2,0	36		4,0	7,0	70,0
26	20,6	0,0	0	74,7	69,6	4,0	49,0	2,0	36		5,0	5,0	60,0
27	22,4	0,0	0	73,4	69,5	4,0	48,9	2,0	35		6,0	8,0	60,0
28	22,6	0,0	0	72,2	69,6	4,0	49,1	2,0	36		3,0	6,0	60,0
29	20,6	0,0	0	72,8	69,6	4,0	48,9	2,0	35		5,0	5,0	60,0
30	24,3	0,0	0	73,6	69,4	4,0	49,1	2,0	37		3,0	4,0	60,0
31	24,4	0,0	0	72,8	69,7	4,0	49,2	2,0	33		5,0	4,0	60,0
	19,6	0,0	0	78,0	69,5	4,0	48,9	2,0	1155	0	142	200,0	82,6