

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2017 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m ³ /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m ³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm ³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m ³	2 apskaita m ³		
1	-2,0	0,0	0	225,4	75,0	4,4	42,8	2,0	182		8,0	9,0	60,0
2	-0,6	0,0	0	226,8	72,6	4,4	42,0	2,0	171		6,0	7,0	60,0
3	-0,3	0,0	0	228,2	71,7	4,4	41,9	2,0	171		6,0	7,0	60,0
4	-0,9	0,0	0	220,8	73,1	4,4	42,5	2,0	175		7,0	7,0	60,0
5	-1,8	0,0	0	225,0	75,4	4,4	42,6	2,0	179		5,0	6,0	60,0
6	-7,9	0,0	0	225,0	84,1	4,4	44,8	2,0	219		6,0	9,0	60,0
7	-11,4	0,0	0	222,0	89,9	4,4	47,0	2,0	231		5,0	7,0	60,0
8	-9,8	0,0	0	223,3	87,6	4,4	46,8	2,0	231		8,0	9,0	60,0
9	-7,1	0,0	0	227,1	83,6	4,4	45,3	2,0	217		7,0	8,0	60,0
10	-5,3	0,0	0	221,6	80,7	4,4	44,4	2,0	202		9,0	10,0	60,0
11	-3,3	0,0	0	220,8	77,2	4,4	43,2	2,0	192		9,0	9,0	60,0
12	-4,6	0,0	0	229,8	79,1	4,4	43,6	2,0	200		6,0	6,0	60,0
13	-4,3	0,0	0	218,1	79,0	4,4	43,8	2,0	200		7,0	8,0	60,0
14	0,8	0,0	0	225,8	70,5	4,4	41,7	2,0	165		7,0	9,0	60,0
15	0,0	0,0	0	225,7	71,1	4,4	41,8	2,0	165		9,0	10,0	60,0
16	0,9	0,0	0	226,1	70,8	4,4	41,9	2,0	171		8,0	9,0	60,0
17	2,8	0,0	0	217,5	70,2	4,4	41,5	2,0	160		8,0	8,0	60,0
18	3,0	0,0	0	219,6	70,1	4,4	41,1	2,0	153		6,0	7,0	70,0
19	2,0	0,0	0	220,3	70,1	4,4	41,3	2,0	163		6,0	8,0	60,0
20	3,4	0,0	0	212,2	70,0	4,4	41,4	2,0	157		7,0	10,0	60,0
21	1,6	0,0	0	212,1	71,2	4,4	41,5	2,0	161		6,0	9,0	70,0
22	1,5	0,0	0	218,5	70,3	4,4	41,2	2,0	160		7,0	9,0	70,0
23	2,8	0,0	0	218,0	70,0	4,4	41,2	2,0	152		8,0	15,0	60,0
24	-0,5	0,0	0	216,4	72,8	4,4	41,6	2,0	167		7,0	7,0	70,0
25	-0,6	0,0	0	211,3	72,7	4,4	41,6	2,0	164		7,0	8,0	70,0
26	2,9	0,0	0	214,4	70,3	4,4	41,0	2,0	163		7,0	7,0	60,0
27	6,3	0,0	0	208,0	70,0	4,4	41,4	2,0	148		8,0	9,0	70,0
28	7,8	0,0	0	198,2	69,7	4,4	41,0	2,0	139		8,0	9,0	70,0
	-0,9	0,0	0	219,9	74,6	4,4	42,6	2,0	4958	0	198	236,0	62,5