

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2018 m. gegužės mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m ³ /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m ³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm ³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m ³	2 apskaita m ³		
1	19,2	0,0	0	121,2	63,0	4,4	48,2	2,0	33		7,0	7,0	0,0
2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		9,0	13,0	0,0
25	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	10,0	0,0
26	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	127,0	0,0
28	25,7	0,0	0	145,8	38,4	3,9	31,4	1,7	19		65,0	27,0	90,0
29	26,2	0,0	0	80,3	59,7	3,5	45,9	2,0	30		0,0	4,0	70,0
30	24,8	0,0	0	73,8	60,4	3,5	48,0	2,0	26		4,0	7,0	60,0
31	20,3	0,0	0	77,0	60,0	3,5	48,1	2,0	25		36,0	39,0	60,0
	23,2	0,0	0	99,6	56,3	3,8	44,3	1,9	133	0	121	234,0	56,0