

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2018 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis katilinėje, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>b</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	-6,7	0,0	0	205,2	82,3	4,5	46,1	2,0	203		6,0	6,0	60,0
2	-3,3	0,0	0	213,1	77,6	4,5	44,3	2,0	186		7,0	6,0	60,0
3	2,0	0,0	0	212,9	71,0	4,5	42,5	2,0	164		11,0	12,0	60,0
4	4,6	0,0	0	206,9	70,3	4,5	41,4	2,0	156		6,0	6,0	60,0
5	0,6	0,0	0	205,3	71,9	4,0	40,9	2,0	158		4,0	12,0	60,0
6	-1,0	0,0	0	203,0	73,8	4,0	41,4	2,0	165		6,0	6,0	60,0
7	-0,3	0,0	0	206,3	72,9	4,0	41,2	2,0	164		6,0	6,0	60,0
8	3,1	0,0	0	201,7	70,4	4,0	40,7	2,0	160		5,0	5,0	65,0
9	3,3	0,0	0	205,8	70,0	4,0	40,7	2,0	161		5,0	4,0	60,0
10	3,8	0,0	0	217,4	69,8	4,0	40,3	2,0	143		6,0	7,0	60,0
11	1,1	0,0	0	228,8	70,7	4,0	40,4	2,0	145		5,0	6,0	60,0
12	-0,3	0,0	0	226,1	71,7	4,0	40,5	2,0	152		5,0	5,0	60,0
13	-1,0	0,0	0	224,8	73,3	4,0	40,9	2,0	158		6,0	6,0	60,0
14	-1,0	0,0	0	221,5	73,3	4,0	40,6	2,0	152		5,0	6,0	60,0
15	-1,0	0,0	0	220,0	73,2	4,0	40,3	2,0	150		5,0	5,0	60,0
16	-1,6	0,0	0	229,1	74,3	4,0	40,9	2,0	165		5,0	4,0	65,0
17	-1,6	0,0	0	230,1	74,3	4,0	41,4	2,0	171		6,0	8,0	60,0
18	-1,3	0,0	0	236,8	74,0	4,0	41,5	2,0	164		5,0	6,0	60,0
19	-3,0	0,0	0	238,0	77,1	4,0	41,8	2,0	172		6,0	6,0	60,0
20	-5,3	0,0	0	231,1	80,3	4,0	42,8	2,0	191		5,0	6,0	60,0
21	-2,0	0,0	0	228,7	74,9	4,0	42,1	2,0	180		6,0	6,0	60,0
22	0,3	0,0	0	235,0	71,5	4,0	40,7	2,0	161		5,0	5,0	60,0
23	-0,4	0,0	0	245,5	73,3	4,0	41,3	2,0	168		5,0	4,0	60,0
24	-3,2	0,0	0	234,8	77,7	4,0	42,2	2,0	185		3,0	3,0	60,0
25	-0,6	0,0	0	230,6	73,0	4,0	42,0	2,0	175		8,0	7,0	60,0
26	1,7	0,0	0	235,4	70,6	4,0	41,2	2,0	158		6,0	5,0	60,0
27	3,1	0,0	0	241,6	70,2	4,0	40,9	2,0	152		5,0	6,0	60,0
28	1,8	0,0	0	237,5	70,0	4,0	41,1	2,0	154		6,0	7,0	60,0
29	2,7	0,0	0	240,2	70,0	4,0	40,6	2,0	152		6,0	6,0	60,0
30	3,2	0,0	0	240,9	70,8	4,0	40,8	2,0	151		5,0	5,0	60,0
31	0,1	0,0	0	236,6	70,7	4,0	41,3	2,0	160		7,0	7,0	60,0
	-0,1	0,0	0	224,8	73,1	4,1	41,5	2,0	5076	0	177	189,0	60,3