

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2018 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis katilinėje, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>p</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	12,1	0,0	0	76,3	70,2	3,6	46,6	2,0	40		1,0	3,0	60,0
2	13,8	0,0	0	72,0	70,0	3,6	46,8	2,0	37		1,0	0,0	60,0
3	16,1	0,0	0	73,5	70,1	3,6	46,8	2,0	38		0,0	0,0	65,0
4	17,5	0,0	0	77,8	70,3	3,6	47,2	2,0	39		9,0	8,0	65,0
5	19,7	0,0	0	78,1	70,3	3,6	47,1	2,0	40		1,0	4,0	50,0
6	20,5	0,0	0	75,8	70,1	3,6	46,9	2,0	39		1,0	1,0	60,0
7	21,8	0,0	0	74,2	70,0	3,6	47,1	2,0	38		1,0	2,0	60,0
8	21,6	0,0	0	75,5	70,3	3,6	47,1	2,0	38		1,0	4,0	60,0
9	20,8	0,0	0	74,2	70,3	3,6	47,0	2,0	38		0,0	4,0	60,0
10	22,1	0,0	0	72,6	70,1	3,6	47,0	2,0	38		1,0	2,0	55,0
11	22,8	0,0	0	71,6	70,1	3,6	47,0	2,0	36		0,0	1,0	60,0
12	21,7	0,0	0	79,0	70,2	3,6	46,7	2,0	42		1,0	3,0	60,0
13	20,8	0,0	0	75,8	70,2	3,6	46,5	2,0	38		0,0	2,0	60,0
14	20,4	0,0	0	76,3	70,0	3,6	46,4	2,0	40		2,0	1,0	60,0
15	21,1	0,0	0	75,8	70,1	3,6	45,9	2,0	40		0,0	0,0	60,0
16	22,9	0,0	0	74,2	70,2	3,6	46,9	2,0	38		0,0	3,0	60,0
17	24,4	0,0	0	72,8	70,2	3,5	47,0	2,0	37		2,0	3,0	60,0
18	26,3	0,0	0	72,5	70,1	3,6	47,2	2,0	37		1,0	2,0	60,0
19	23,2	0,0	0	71,5	70,1	3,6	47,3	2,0	36		1,0	2,0	60,0
20	24,2	0,0	0	70,8	70,1	3,6	47,4	2,0	36		1,0	1,0	60,0
21	23,8	0,0	0	70,4	70,1	3,6	47,4	2,0	36		1,0	3,0	60,0
22	25,8	0,0	0	73,0	70,0	3,6	47,5	2,0	35		0,0	3,0	60,0
23	24,9	0,0	0	70,5	69,7	3,6	47,6	2,0	35		2,0	3,0	60,0
24	23,6	0,0	0	70,3	70,2	3,6	47,6	2,0	36		1,0	4,0	60,0
25	24,8	0,0	0	68,2	70,1	3,6	43,5	2,0	34		0,0	2,0	65,0
26	24,6	0,0	0	70,9	70,0	3,6	47,7	2,0	35		12,0	14,0	60,0
27	25,3	0,0	0	70,8	70,1	3,6	47,8	2,0	35		0,0	3,0	60,0
28	27,6	0,0	0	71,9	70,2	3,6	47,7	2,0	35		1,0	3,0	60,0
29	28,7	0,0	0	71,0	70,2	3,6	48,0	2,0	34		1,0	3,0	65,0
30	27,9	0,0	0	70,6	70,0	3,6	48,0	2,0	35		1,0	2,0	65,0
31	27,0	0,0	0	69,0	70,0	3,6	47,9	2,0	33,0		2,0	5,0	60,0
	22,5	0,0	0	73,1	70,1	3,6	47,0	2,0	1148	0	45	91,0	60,3