

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2018 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis katilinėje, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>p</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	26,3	0,0	0	69,6	70,2	3,6	48,0	2,0	33		1,0	2,0	65,0
2	28,4	0,0	0	67,9	70,2	3,6	48,0	2,0	33		0,0	4,0	60,0
3	27,3	0,0	0	68,1	69,9	3,6	47,8	2,0	34		0,0	2,0	60,0
4	27,0	0,0	0	66,3	70,0	3,6	47,8	2,0	31		1,0	2,0	60,0
5	23,4	0,0	0	68,8	70,2	3,6	47,4	2,0	34		2,0	3,0	60,0
6	22,6	0,0	0	66,3	70,2	3,6	47,0	2,0	33		0,0	2,0	65,0
7	23,4	0,0	0	65,2	69,9	3,6	46,9	2,0	33		1,0	2,0	60,0
8	26,3	0,0	0	65,0	69,9	3,6	47,2	2,0	33		1,0	2,0	60,0
9	26,9	0,0	0	63,8	70,2	3,6	47,4	2,0	32		0,0	3,0	60,0
10	27,0	0,0	0	66,6	70,1	3,6	47,8	2,0	33		11,0	12,0	60,0
11	18,7	0,0	0	66,9	70,0	3,6	47,1	2,0	35		2,0	3,0	60,0
12	19,5	0,0	0	69,1	69,9	3,6	46,7	2,0	35		0,0	1,0	60,0
13	19,6	0,0	0	68,8	70,2	3,6	46,7	2,0	36		2,0	3,0	60,0
14	23,3	0,0	0	68,6	70,1	3,6	46,8	2,0	35		3,0	5,0	60,0
15	22,7	0,0	0	69,9	69,7	3,6	46,8	2,0	36		1,0	2,0	60,0
16	21,5	0,0	0	69,2	69,9	3,6	46,8	2,0	35		1,0	2,0	60,0
17	23,5	0,0	0	67,8	70,2	3,6	47,2	2,0	35		0,0	3,0	60,0
18	24,1	0,0	0	66,2	70,2	3,6	46,8	2,0	34		1,0	3,0	65,0
19	21,3	0,0	0	69,3	70,0	3,6	46,6	2,0	36		1,0	3,0	60,0
20	24,4	0,0	0	69,0	69,9	3,6	46,9	2,0	35		1,0	2,0	60,0
21	18,6	0,0	0	70,3	70,1	3,6	47,0	2,0	35		0,0	3,0	60,0
22	18,3	0,0	0	69,8	70,0	3,6	46,6	2,0	37		1,0	3,0	60,0
23	22,2	0,0	0	68,7	70,0	3,6	46,6	2,0	35		0,0	2,0	60,0
24	24,9	0,0	0	68,0	69,9	3,6	46,6	2,0	35		0,0	3,0	60,0
25	17,4	0,0	0	68,6	70,1	3,6	46,3	2,0	36		1,0	2,0	60,0
26	17,0	0,0	0	70,8	70,0	3,6	45,9	2,0	38		1,0	3,0	60,0
27	16,7	0,0	0	71,4	70,1	3,6	46,1	2,0	38		0,0	1,0	60,0
28	19,5	0,0	0	71,0	70,0	3,6	46,1	2,0	38		0,0	3,0	60,0
29	18,2	0,0	0	73,2	70,2	3,6	45,7	2,0	40		1,0	3,0	60,0
30	19,9	0,0	0	74,0	70,2	3,6	46,1	2,0	39		1,0	5,0	65,0
31	20,3	0,0	0	72,8	69,9	3,6	46,2	2,0	37		2,0	2,0	65,0
	22,3	0,0	0	68,7	70,0	3,6	46,9	2,0	1089	0	36	91,0	60,8