

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2019 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOMETERAI							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m ³ /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m ³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm ³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m ³	2 apskaita m ³		
1	1,9	0,0	0	235,3	70,3	4,0	41,3	2,0	160		7,0	8,0	60,0
2	2,9	0,0	0	234,3	70,2	4,0	41,2	2,0	164		7,0	6,0	65,0
3	3,3	0,0	0	236,9	70,0	4,0	41,3	2,0	165		5,0	5,0	60,0
4	-0,3	0,0	0	240,8	71,8	4,0	41,7	2,0	163		6,0	7,0	60,0
5	-0,3	0,0	0	239,0	72,6	4,0	41,8	2,0	163		5,0	6,0	60,0
6	1,3	0,0	0	237,2	70,9	4,0	41,5	2,0	172		6,0	7,0	60,0
7	2,0	0,0	0	234,6	70,0	4,0	41,6	2,0	167		5,0	6,0	60,0
8	1,8	0,0	0	230,9	70,1	4,0	41,6	2,0	163		4,0	5,0	60,0
9	3,3	0,0	0	226,8	70,3	4,0	41,3	2,0	159		5,0	4,0	60,0
10	4,2	0,0	0	233,8	70,2	4,0	41,2	2,0	158		6,0	7,0	60,0
11	2,5	0,0	0	231,8	70,2	4,0	41,4	2,0	162		4,0	5,0	65,0
12	0,3	0,0	0	237,5	71,3	4,0	41,7	2,0	161		4,0	5,0	60,0
13	1,3	0,0	0	232,6	71,0	4,0	41,6	2,0	161		4,0	6,0	60,0
14	3,7	0,0	0	226,8	70,2	4,0	41,7	2,0	161		4,0	4,0	65,0
15	3,7	0,0	0	218,9	70,0	4,0	41,6	2,0	160		3,0	4,0	60,0
16	4,5	0,0	0	215,8	70,0	4,0	41,3	2,0	146		5,0	5,0	65,0
17	3,9	0,0	0	220,8	70,3	4,0	41,2	2,0	147		4,0	4,0	65,0
18	2,6	0,0	0	225,0	70,2	4,0	41,7	2,0	158		3,0	5,0	60,0
19	5,1	0,0	0	209,1	70,0	4,0	41,4	2,0	150		6,0	10,0	60,0
20	1,1	0,0	0	215,2	72,6	4,0	41,5	2,0	156		6,0	6,0	60,0
21	-3,3	0,0	0	216,6	77,0	4,0	42,5	2,0	167		5,0	6,0	60,0
22	-5,7	0,0	0	210,7	80,5	4,0	42,9	2,0	182		4,0	5,0	60,0
23	-1,3	0,0	0	204,3	73,4	4,0	42,1	2,0	176		6,0	5,0	60,0
24	0,8	0,0	0	206,1	71,3	4,0	41,7	2,0	162		4,0	4,0	60,0
25	2,7	0,0	0	206,7	70,4	4,0	40,8	2,0	147		9,0	11,0	60,0
26	2,8	0,0	0	202,8	70,1	4,0	40,9	2,0	153		4,0	4,0	60,0
27	4,5	0,0	0	194,5	70,1	4,0	40,8	2,0	143		5,0	8,0	65,0
28	3,5	0,0	0	200,5	70,8	4,0	40,9	2,0	143		4,0	5,0	60,0
	1,9	0,0	0	222,3	71,3	4,0	41,5	2,0	4469	0	140	163,0	61,1