

# Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. sausio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO							Vanduo		
		Gamtinės dujos		Q, m <sup>3</sup> /val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m <sup>3</sup>	Termofikacinio vandens kokybė K <sub>b</sub> (vandens kietumas)
		P <sub>1</sub> , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm <sup>3</sup> (skaitiklio rodmuo)		t <sub>1</sub> °C	P <sub>1</sub> , atm	t <sub>2</sub> °C	P <sub>2</sub> , atm		1 apskaita m <sup>3</sup>	2 apskaita m <sup>3</sup>		
1	2,9	0,0	0	202,3	70,3	4,0	42,1	2,0	151		7,0	7,0	100,0
2	1,3	0,0	0	205,8	71,0	4,0	42,0	2,0	155		7,0	8,0	100,0
3	1,8	0,0	0	200,0	70,5	4,0	42,3	2,0	155		7,0	8,0	100,0
4	1,2	0,0	0	201,7	71,4	4,0	42,2	2,0	156		7,0	9,0	100,0
5	-0,8	0,0	0	207,8	73,2	4,0	42,5	2,0	169		7,0	8,0	100,0
6	0,6	0,0	0	204,3	71,6	4,0	42,1	2,0	155		9,0	9,0	110,0
7	1,3	0,0	0	205,5	70,9	4,0	42,1	2,0	159		8,0	9,0	100,0
8	2,8	0,0	0	203,9	70,4	4,0	41,9	2,0	150		8,0	14,0	100,0
9	4,2	0,0	0	199,2	70,3	4,0	42,1	2,0	154		9,0	10,0	100,0
10	6,4	0,0	0	192,3	70,0	4,0	42,2	2,0	143		8,0	9,0	100,0
11	2,5	0,0	0	197,0	70,4	4,0	42,2	2,0	155		7,0	8,0	100,0
12	2,8	0,0	0	202,7	70,2	4,0	41,7	2,0	147		8,0	8,0	110,0
13	4,0	0,0	0	200,3	70,1	4,0	41,8	2,0	145		9,0	9,0	100,0
14	3,8	0,0	0	198,0	70,0	4,0	41,7	2,0	150		8,0	9,0	100,0
15	5,2	0,0	0	193,2	70,1	4,0	41,6	2,0	146		8,0	8,0	100,0
16	5,4	0,0	0	191,0	70,1	4,0	41,7	2,0	140		7,0	8,0	100,0
17	1,7	0,0	0	197,4	71,2	4,0	42,3	2,0	153		8,0	9,0	100,0
18	1,9	0,0	0	195,6	70,7	4,0	42,1	2,0	151		8,0	8,0	100,0
19	4,0	0,0	0	194,6	70,0	4,0	41,8	2,0	149		8,0	8,0	100,0
20	3,3	0,0	0	199,8	70,3	4,0	41,5	2,0	144		8,0	8,0	90,0
21	4,3	0,0	0	194,3	70,0	4,0	41,4	2,0	145		8,0	11,0	100,0
22	2,0	0,0	0	194,3	70,6	4,0	41,7	2,0	151		8,0	8,0	90,0
23	2,1	0,0	0	191,0	70,5	4,0	42,0	2,0	154		8,0	9,0	90,0
24	3,3	0,0	0	191,5	70,2	4,0	41,4	2,0	141		8,0	8,0	100,0
25	4,0	0,0	0	190,1	70,0	4,0	41,5	2,0	143		6,0	6,0	90,0
26	2,8	0,0	0	193,7	70,0	4,0	41,5	2,0	151		7,0	7,0	100,0
27	1,5	0,0	0	196,1	70,9	4,0	41,8	2,0	150		13,0	14,0	100,0
28	2,6	0,0	0	195,7	70,4	4,0	41,2	2,0	144		9,0	9,0	100,0
29	2,8	0,0	0	198,8	70,0	4,0	41,2	2,0	146		7,0	16,0	90,0
30	3,3	0,0	0	197,8	70,1	4,0	41,2	2,0	146		7,0	7,0	90,0
31	4,1	0,0	0	194,8	70,1	4,0	41,4	2,0	144		9,0	9,0	90,0
	2,9	0,0	0	197,7	70,5	4,0	41,8	2,0	4642	0	246	278,0	98,4