

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2018 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	40,4	65,0	41,4	45,6
9	70,0	40,1	65,0	41,2	46,5
8	70,0	39,7	65,0	41,0	47,7
7	70,0	39,4	65,0	40,7	48,0
6	70,0	38,6	65,0	40,4	48,3
5	70,0	38,2	65,0	39,8	48,5
4	70,0	37,8	65,0	39,6	48,9
3	70,0	37,5	65,0	38,9	49,3
2	70,0	37,1	65,0	38,4	49,7
1	71,1	37,7	65,0	38,9	50,1
0	72,2	38,2	65,0	39,7	50,6
-1	73,5	38,6	66,4	40,8	51,3
-2	75,4	38,8	67,7	41,3	53,2
-3	77,5	39,3	69,1	42,6	54,1
-4	79,4	40,2	71,0	44,0	55,2
-5	80,6	41,2	73,2	44,6	56,2
-6	81,5	42,3	75,9	44,9	57,1
-7	82,4	43,3	77,3	45,2	57,9
-8	84,5	44,4	79,1	45,5	59,1
-9	86,4	45,4	81,4	45,9	60,3
-10	88,3	46,3	83,0	46,2	61,6
-11	90,7	47,3	85,5	46,5	63,2
-12	92,1	48,0	87,1	46,8	64,0
-13	94,2	48,6	90,0	47,1	65,2
-14	96,4	49,2	92,2	47,5	66,7
-15	98,5	49,5	94,5	47,8	67,6
-16	100,2	49,7	96,7	48,1	68,4
-17	102,5	49,4	98,8	48,4	69,4
-18	104,1	48,8	100,0	48,7	70,1
-19	105,0	48,3	100,0	49,0	70,7
-20	105,0	47,4	100,0	49,4	70,9
-21	105,0	46,8	100,0	49,7	71,3
-22	105,0	46,2	100,0	50,0	72,0
-23	105,0	45,6	100,0	49,4	72,4

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

SUDERINTA

UAB „Kaišiadorių šilumos ūkis“
Direktoriaus pavaduotojas gamybai
Saulius Zakarevičius

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Trančuskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS – DARŽELIO „RUGELIS“ KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grijtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Sąjūdžio savivaldybės administracija
Tvyos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
2018.09.11
Arvydas Trančinskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2018 m. rugsėjo mėn.

STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	50,0	65,0	43,0	35,6
9	70,0	50,0	65,0	42,8	36,5
8	70,0	50,0	65,0	42,5	37,7
7	70,0	50,0	65,0	42,2	38,0
6	70,0	50,0	65,0	42,1	39,3
5	70,0	50,0	65,0	42,0	40,7
4	70,0	50,0	65,0	41,7	42,1
3	70,0	50,0	64,8	41,2	43,5
2	70,0	50,0	65,5	42,0	44,4
1	70,8	50,0	66,3	42,6	46,1
0	71,6	50,0	67,1	43,2	47,9
-1	72,4	50,0	67,9	43,8	49,3
-2	73,2	50,0	68,7	44,4	50,9
-3	74,0	50,0	69,5	45,0	51,3
-4	74,8	50,1	70,3	45,6	52,7
-5	75,6	50,4	71,1	46,2	54,9
-6	76,4	51,0	71,9	46,8	56,3
-7	77,2	51,7	72,7	47,4	57,7
-8	78,0	52,4	73,5	48,0	59,1
-9	78,8	53,1	74,3	48,6	60,3
-10	79,6	53,8	75,1	49,2	61,6
-11	80,4	54,5	75,9	49,8	63,2
-12	81,2	55,2	76,7	50,4	64,0
-13	82,0	55,7	77,5	51,0	65,2
-14	82,8	56,4	78,3	51,6	66,7
-15	83,6	57,1	79,1	52,2	67,6
-16	84,4	57,8	79,8	52,8	68,4
-17	85,2	58,5	80,6	53,4	69,4
-18	86,0	59,2	81,1	54,0	70,1
-19	86,8	59,9	81,8	54,6	70,7
-20	87,6	60,6	82,5	55,2	70,9
-21	88,4	61,3	83,2	55,8	71,3
-22	89,2	62,0	83,9	56,4	72,0
-23	90,0	62,6	84,6	57,0	72,4

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

Vaistytinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Trautskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ(su karšto vandens ruošimu) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	70,0	3	40,0
9	70,0	3	40,0
8	70,0	3	40,0
7	70,0	3	39,0
6	70,0	3	39,0
5	70,0	3	39,0
4	70,0	3	38,0
3	70,0	3	38,0
2	70,0	3	37,0
1	70,0	3	38,0
0	70,0	3	39,0
-1	70,0	3	40,0
-2	70,0	3	41,0
-3	70,0	3	42,4
-4	70,0	3	42,8
-5	70,0	3	43,0
-6	70,0	3	44,0
-7	70,0	3	45,0
-8	70,0	3	46,0
-9	70,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius
vedėjas Rimantas Žetkus

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranškėnas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ (be karšto vandens ruošimo) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Traušas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	50,0	46,5	50,0
9	50,0	46,3	50,0
8	50,0	46,1	50,0
7	50,0	45,9	50,0
6	50,0	45,8	50,0
5	50,0	45,7	50,0
4	50,0	45,6	50,0
3	50,0	45,5	50,0
2	50,0	45,4	50,0
1	50,0	45,2	50,0
0	50,0	45,0	50,0
-1	50,0	44,8	50,0
-2	50,0	44,4	50,0
-3	51,4	44,0	51,4
-4	52,8	44,8	52,8
-5	54,2	45,6	54,2
-6	55,7	46,4	55,7
-7	57,1	47,2	57,1
-8	58,5	48,0	58,5
-9	60,0	48,8	60,0
-10	61,4	49,6	61,4
-11	62,8	50,4	62,8
-12	64,3	51,2	64,3
-13	65,7	52,0	65,7
-14	67,1	52,8	67,1
-15	68,5	53,6	68,5
-16	70,0	54,4	70,0
-17	71,4	55,2	71,4
-18	72,8	56,0	72,8
-19	74,2	56,8	74,2
-20	75,7	57,6	75,7
-21	77,1	58,4	77,1
-22	78,5	59,2	78,5
-23	80,0	60,0	80,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvyys

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Traušaitis

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ KATILINIŲ (be karšto vandens ruošimo) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvyas

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Traušanskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ KATILINĖS (Melioratorių g. 10, su karšto vandens ruošimu) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grijtama °C
10	70,0	3	40,0
9	70,0	3	40,0
8	70,0	3	40,0
7	70,0	3	39,0
6	70,0	3	39,0
5	70,0	3	39,0
4	70,0	3	38,0
3	70,0	3	38,0
2	70,0	3	37,0
1	70,0	3	38,0
0	70,0	3	39,0
-1	70,0	3	40,0
-2	70,0	3	41,0
-3	70,0	3	42,4
-4	70,0	3	42,8
-5	70,0	3	43,0
-6	70,0	3	44,0
-7	70,0	3	45,0
-8	70,0	3	46,0
-9	70,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tramauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2018 m. rugsėjo mėn.

MŪRO STRĖVININKŲ K. KATILINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C	Rekomenduojama iš namo šildymo sistemos °C
10	36,1	29,1	36,1	29,1
9	37,4	29,7	37,4	29,7
8	38,7	30,3	38,7	30,3
7	40,0	31,0	40,0	31,0
6	41,4	31,7	41,4	31,7
5	43,1	32,6	43,1	32,6
4	44,8	33,4	44,8	33,4
3	46,4	34,2	46,4	34,2
2	48,1	34,9	48,1	34,9
1	49,7	35,7	49,7	35,7
0	51,3	36,4	51,3	36,4
-1	52,9	37,1	52,9	37,1
-2	54,4	37,8	54,4	37,8
-3	56,0	38,5	56,0	38,5
-4	57,5	39,1	57,5	39,1
-5	59,1	39,8	59,1	39,8
-6	60,6	40,4	60,6	40,4
-7	62,1	41,1	62,1	41,1
-8	63,6	41,7	63,6	41,7
-9	65,1	42,3	65,1	42,3
-10	66,5	42,9	66,5	42,9
-11	68,0	43,5	68,0	43,5
-12	69,5	44,1	69,5	44,1
-13	70,9	44,7	70,9	44,7
-14	72,3	45,2	72,3	45,2
-15	73,8	45,8	73,8	45,8
-16	75,2	46,3	75,2	46,3
-17	76,6	46,9	76,6	46,9
-18	78,0	47,4	78,0	47,4
-19	79,4	47,9	79,4	47,9
-20	80,8	48,5	80,8	48,5
-21	82,2	49,0	82,2	49,0
-22	83,6	49,5	83,6	49,5
-23	85,0	50,0	85,0	50,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Trautskaitis

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas

2018 m. rugsėjo mėn.

PAKERTŲ K. KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2018/2019 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Rimantas Želvys

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranaitis