

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. birželio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	13,1	0,0	0	116,9	70,0	3,2	49,0	2,0	36		1,0	1,0	90,0
2	14,5	0,0	0	114,8	70,0	3,2	49,0	2,0	36		2,0	2,0	90,0
3	13,5	0,0	0	117,2	70,1	3,2	49,2	2,0	37		1,0	2,0	90,0
4	14,0	0,0	0	113,3	70,0	3,2	48,9	2,0	37		2,0	2,0	90,0
5	20,3	0,0	0	113,7	70,0	3,2	49,8	2,0	33		21,0	23,0	80,0
6	21,2	0,0	0	114,2	70,0	3,2	49,2	2,0	36		1,0	1,0	90,0
7	22,3	0,0	0	114,5	70,0	3,2	49,0	2,0	35		5,0	4,0	80,0
8	21,9	0,0	0	114,8	70,0	3,2	48,5	2,0	38		6,0	15,0	80,0
9	20,8	0,0	0	115,8	70,0	3,2	48,8	2,0	36		7,0	7,0	80,0
10	23,1	0,0	0	111,8	70,0	3,2	49,2	2,0	35		8,0	8,0	80,0
11	24,5	0,0	0	110,6	70,0	3,2	49,2	2,0	34		7,0	7,0	80,0
12	22,8	0,0	0	101,3	70,0	3,2	49,5	2,0	35		6,0	6,0	80,0
13	17,7	0,0	0	110,3	70,0	3,2	49,8	2,0	30		5,0	5,0	80,0
14	15,4	0,0	0	112,5	70,0	3,2	49,3	2,0	35		7,0	7,0	80,0
15	20,4	0,0	0	111,3	70,0	3,2	49,6	2,0	34		5,0	5,0	80,0
16	23,5	0,0	0	109,8	70,0	3,2	49,2	2,0	33		4,0	5,0	80,0
17	25,4	0,0	0	106,8	70,0	3,2	49,4	2,0	33		5,0	5,0	80,0
18	26,6	0,0	0	107,2	70,0	3,2	49,3	2,0	32		4,0	5,0	80,0
19	27,8	0,0	0	131,5	70,0	3,2	49,5	2,0	31		5,0	5,0	80,0
20	25,6	0,0	0	102,8	70,0	3,2	49,8	2,0	30		4,0	4,0	80,0
21	23,4	0,0	0	103,6	70,0	3,2	49,5	2,0	31		5,0	4,0	80,0
22	23,8	0,0	0	103,4	70,0	3,2	49,6	2,0	32		3,0	7,0	80,0
23	23,2	0,0	0	101,7	70,0	3,2	49,6	2,0	30		4,0	4,0	80,0
24	24,2	0,0	0	104,4	70,0	3,2	49,7	2,0	30		5,0	4,0	80,0
25	26,4	0,0	0	102,7	70,0	3,2	49,7	2,0	31		3,0	4,0	70,0
26	28,1	0,0	0	104,3	70,0	3,2	49,7	2,0	30		4,0	6,0	80,0
27	25,1	0,0	0	103,3	70,0	3,2	50,1	2,0	29		6,0	5,0	80,0
28	24,9	0,0	0	102,9	70,0	3,2	49,5	2,0	30		4,0	5,0	70,0
29	26,3	0,0	0	103,3	70,0	3,2	49,6	2,0	29		3,0	10,0	70,0
30	21,1	0,0	0	103,4	70,0	3,2	49,6	2,0	31		3,0	4,0	80,0
	22,0	0,0	0	109,5	70,0	3,2	49,4	2,0	989	0	146	172,0	80,7