

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. gegužės mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	14,4	0,0	0	88,9	70,1	3,6	48,2	2,0	39		2,0	2,0	130,0
2	13,9	0,0	0	90,3	70,0	3,6	48,1	2,0	39		2,0	2,0	130,0
3	13,7	0,0	0	90,4	70,0	3,6	48,2	2,0	41		2,0	3,0	130,0
4	13,2	0,0	0	101,1	70,1	3,4	48,2	2,0	33		2,0	4,0	100,0
5	12,5	0,0	0	119,5	70,1	3,6	47,7	2,0	39		2,0	4,0	120,0
6	10,8	0,0	0	109,5	70,0	3,2	47,9	2,0	38		1,0	3,0	100,0
7	9,1	0,0	0	112,8	70,0	3,2	48,3	2,0	40		2,0	2,0	100,0
8	12,8	0,0	0	112,8	70,0	3,2	48,4	2,0	35		2,0	4,0	100,0
9	14,1	0,0	0	112,8	70,0	3,2	48,1	2,0	37		2,0	2,0	100,0
10	16,3	0,0	0	105,3	70,1	3,2	48,0	2,0	37		1,0	1,0	100,0
11	9,3	0,0	0	105,5	70,0	3,2	48,3	2,0	38		3,0	3,0	100,0
12	3,7	0,0	0	115,8	70,0	3,2	48,2	2,0	39		1,0	10,0	100,0
13	5,8	0,0	0	117,3	70,1	3,2	48,1	2,0	42		4,0	5,0	100,0
14	8,4	0,0	0	121,6	69,9	3,2	48,4	2,0	40		4,0	4,0	100,0
15	11,3	0,0	0	118,3	70,0	3,2	48,3	2,0	40		4,0	4,0	100,0
16	10,6	0,0	0	117,4	70,0	3,2	48,2	2,0	38		3,0	3,0	100,0
17	10,5	0,0	0	120,9	70,1	3,2	48,3	2,0	40		4,0	3,0	100,0
18	10,5	0,0	0	121,7	70,0	3,2	48,6	2,0	40		4,0	5,0	100,0
19	11,2	0,0	0	122,8	70,0	3,2	48,7	2,0	42		3,0	3,0	90,0
20	9,0	0,0	0	119,6	70,0	3,2	48,8	2,0	37		3,0	6,0	90,0
21	9,7	0,0	0	122,8	70,0	3,2	49,0	2,0	40		3,0	4,0	90,0
22	11,0	0,0	0	120,3	70,0	3,2	48,6	2,0	39		3,0	3,0	90,0
23	15,3	0,0	0	120,9	70,0	3,2	49,0	2,0	38		4,0	4,0	90,0
24	12,2	0,0	0	120,5	70,0	3,2	48,8	2,0	39		2,0	2,0	90,0
25	13,6	0,0	0	117,7	70,0	3,2	48,7	2,0	38		1,0	2,0	90,0
26	15,7	0,0	0	115,9	70,0	3,2	48,8	2,0	37		1,0	1,0	90,0
27	17,8	0,0	0	114,8	70,0	3,2	48,9	2,0	39		3,0	3,0	90,0
28	15,6	0,0	0	117,4	70,0	3,2	48,8	2,0	33		0,0	2,0	90,0
29	14,9	0,0	0	116,8	70,1	3,2	48,7	2,0	37		0,0	2,0	90,0
30	16,3	0,0	0	114,3	70,1	3,2	48,9	2,0	35		1,0	2,0	90,0
31	15,6	0,0	0	117,3	70,0	3,2	48,6	2,0	38		2,0	2,0	90,0
	12,2	0,0	0	113,6	70,0	3,3	48,4	2,0	1187	0	71	100,0	99,4