

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. kovo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	5,6	0,0	0	194,8	70,1	4,0	41,1	2,0	146		6,0	6,0	90,0
2	7,7	0,0	0	182,8	70,0	4,0	41,6	2,0	131		8,0	9,0	90,0
3	7,9	0,0	0	181,3	70,6	0,0	41,5	2,0	135		9,0	11,0	90,0
4	6,3	0,0	0	189,8	70,9	4,0	44,3	2,0	130		9,0	9,0	90,0
5	3,8	0,0	0	186,3	70,0	4,0	41,9	2,0	132		7,0	7,0	100,0
6	5,5	0,0	0	167,0	70,0	4,0	41,7	2,0	124		7,0	8,0	100,0
7	6,3	0,0	0	168,3	70,0	4,0	41,5	2,0	124		6,0	6,0	100,0
8	6,1	0,0	0	174,3	70,1	4,0	41,4	2,0	127		5,0	6,0	100,0
9	5,4	0,0	0	177,4	70,1	4,0	41,6	2,0	128		6,0	9,0	100,0
10	5,4	0,0	0	176,3	70,0	4,0	41,6	2,0	129		6,0	6,0	90,0
11	5,7	0,0	0	179,7	70,2	4,0	41,2	2,0	131		5,0	6,0	90,0
12	5,3	0,0	0	183,4	70,0	4,0	41,2	2,0	131		5,0	5,0	100,0
13	4,8	0,0	0	178,4	70,0	4,0	41,3	2,0	135		6,0	12,0	90,0
14	-2,1	0,0	0	190,5	75,3	4,0	41,7	2,0	141		6,0	8,0	90,0
15	0,8	0,0	0	182,8	71,1	4,0	41,7	2,0	145		6,0	7,0	90,0
16	5,8	0,0	0	174,8	70,1	4,0	40,9	2,0	127		8,0	7,0	90,0
17	5,9	0,0	0	172,4	70,1	4,0	40,9	2,0	129		6,0	7,0	90,0
18	10,6	0,0	0	156,3	70,0	4,3	41,0	2,0	115		6,0	6,0	90,0
19	6,2	0,0	0	164,2	70,1	4,0	40,9	2,0	125		5,0	6,0	90,0
20	5,5	0,0	0	165,7	70,1	4,0	41,0	2,0	123		5,0	6,0	90,0
21	-1,1	0,0	0	174,7	74,2	4,0	41,1	2,0	136		4,0	3,0	90,0
22	-0,6	0,0	0	183,5	73,1	4,0	41,5	2,0	137		5,0	5,0	90,0
23	-1,3	0,0	0	179,2	74,3	4,0	41,8	2,0	142		6,0	6,0	90,0
24	1,0	0,0	0	174,4	72,7	4,0	41,7	2,0	139		5,0	6,0	90,0
25	3,2	0,0	0	158,5	70,4	4,0	41,2	2,0	129		6,0	7,0	80,0
26	4,8	0,0	0	166,9	70,5	4,0	41,1	2,0	124		5,0	5,0	90,0
27	7,0	0,0	0	158,3	70,2	4,0	41,4	2,0	123		6,0	6,0	90,0
28	10,0	0,0	0	151,0	70,1	4,0	41,6	2,0	109		6,0	6,0	90,0
29	0,7	0,0	0	174,8	72,5	4,0	41,1	2,0	128		4,0	4,0	90,0
30	0,2	0,0	0	174,6	72,3	4,0	41,5	2,0	134		6,0	6,0	90,0
31	1,9	0,0	0	161,9	71,1	4,0	41,4	2,0	128		5,0	4,0	90,0
	4,3	0,0	0	174,3	71,0	3,9	41,5	2,0	4037	0	185	205,0	91,6