

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	18,0	0,0	0	105,1	70,0	3,2	49,2	2,0	32		1,0	1,0	70,0
2	21,2	0,0	0	103,2	70,0	3,2	49,6	2,0	32		1,0	1,0	70,0
3	26,0	0,0	0	108,3	70,0	3,2	49,4	2,0	32		1,0	2,0	60,0
4	22,9	0,0	0	109,1	70,0	3,2	50,1	2,0	31		1,0	2,0	60,0
5	21,1	0,0	0	110,4	70,0	3,2	50,1	2,0	33		1,0	1,0	70,0
6	22,2	0,0	0	110,0	70,0	3,2	50,2	2,0	30		1,0	1,0	70,0
7	25,5	0,0	0	110,1	70,0	3,2	49,9	2,0	32		1,0	1,0	60,0
8	26,6	0,0	0	106,8	70,0	3,2	50,3	1,8	30		0,0	0,0	60,0
9	26,1	0,0	0	106,2	70,0	3,2	50,3	2,0	30		1,0	1,0	70,0
10	23,8	0,0	0	108,9	70,0	3,2	50,2	2,0	30		1,0	2,0	70,0
11	19,9	0,0	0	111,1	70,0	3,2	50,1	2,0	32		1,0	1,0	60,0
12	17,7	0,0	0	112,4	70,0	3,2	50,1	2,0	30		1,0	2,0	70,0
13	19,8	0,0	0	110,8	70,0	3,2	50,1	2,0	31		0,0	2,0	60,0
14	24,0	0,0	0	107,5	70,0	3,2	50,2	2,0	31		1,0	2,0	60,0
15	25,0	0,0	0	108,9	70,0	3,2	50,1	2,0	32		1,0	1,0	70,0
16	25,7	0,0	0	110,1	70,0	3,2	50,3	2,0	28		0,0	1,0	70,0
17	24,0	0,0	0	108,6	70,0	3,2	50,4	2,0	31		1,0	1,0	70,0
18	21,6	0,0	0	109,8	70,0	3,2	50,2	2,0	30		0,0	1,0	60,0
19	22,1	0,0	0	109,6	70,0	3,2	50,0	2,0	31		4,0	5,0	60,0
20	21,6	0,0	0	106,4	70,0	3,2	49,6	2,3	30		1,0	2,0	60,0
21	24,3	0,0	0	99,6	70,0	3,2	49,7	2,0	31		0,0	0,0	70,0
22	24,8	0,0	0	101,8	70,0	3,2	49,7	2,0	29		1,0	1,0	60,0
23	23,4	0,0	0	104,3	70,0	3,2	49,5	2,0	31		2,0	2,0	60,0
24	22,1	0,0	0	104,2	70,0	3,2	46,0	2,0	30		0,0	1,0	70,0
25	18,8	0,0	0	106,7	70,0	3,2	49,3	2,0	31		1,0	1,0	60,0
26	19,3	0,0	0	108,0	70,0	3,2	49,3	2,0	32		1,0	2,0	60,0
27	18,8	0,0	0	113,3	70,0	3,2	49,7	2,0	34		2,0	2,0	70,0
28	16,8	0,0	0	113,3	70,0	3,2	49,7	2,0	28		1,0	2,0	70,0
29	17,4	0,0	0	111,7	70,0	3,2	49,8	2,0	35		0,0	0,0	70,0
30	17,6	0,0	0	113,4	70,0	3,2	49,5	2,0	33		3,0	3,0	60,0
31	14,2	0,0	0	120,7	70,0	3,2	49,6	2,0	36		2,0	3,0	60,0
	21,7	0,0	0	108,7	70,0	3,2	49,7	2,0	968		32	47,0	64,8