

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. rugsėjo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	15,3	0,0	0	112,9	70,0	3,2	49,4	2,0	32		3,0	2,0	60,0
2	17,5	0,0	0	112,0	70,0	3,2	49,1	2,0	34		3,0	5,0	70,0
3	18,9	0,0	0	110,7	70,0	3,2	49,1	2,0	34		4,0	5,0	70,0
4	20,3	0,0	0	109,3	70,0	3,2	49,2	2,0	34		1,0	2,0	70,0
5	19,8	0,0	0	109,9	70,0	3,2	49,0	2,0	32		0,0	0,0	70,0
6	17,4	0,0	0	114,3	70,0	3,2	48,7	2,0	36		1,0	1,0	70,0
7	15,2	0,0	0	113,3	70,0	3,2	49,3	2,0	34		0,0	2,0	70,0
8	15,8	0,0	0	117,4	70,0	3,2	49,1	2,0	37		1,0	2,0	60,0
9	18,6	0,0	0	115,3	70,0	3,2	49,1	2,0	33		1,0	1,0	60,0
10	14,7	0,0	0	114,4	70,0	3,2	0,0	2,0	35		1,0	1,0	70,0
11	14,7	0,0	0	111,8	70,0	3,2	49,3	2,0	34		0,0	2,0	60,0
12	17,8	0,0	0	111,3	70,0	3,2	49,3	2,0	35		1,0	1,0	60,0
13	16,9	0,0	0	111,5	70,0	3,2	48,8	2,0	35		1,0	1,0	60,0
14	18,1	0,0	0	111,1	70,0	3,2	49,2	2,0	35		0,0	1,0	60,0
15	20,1	0,0	0	110,8	70,0	3,2	49,6	2,0	34		7,0	7,0	60,0
16	22,3	0,0	0	102,3	70,0	3,2	49,3	2,0	35		2,0	2,0	60,0
17	11,5	0,0	0	110,3	70,0	3,2	49,8	2,0	34		1,0	2,0	60,0
18	12,0	0,0	0	109,7	70,0	3,2	49,5	2,0	36		1,0	2,0	60,0
19	14,0	0,0	0	107,2	70,0	3,2	49,4	2,0	34		2,0	2,0	60,0
20	12,4	0,0	0	115,6	70,0	3,2	49,1	2,0	38		1,0	2,0	60,0
21	15,0	0,0	0	114,0	70,0	3,2	49,3	2,0	34		0,0	5,0	60,0
22	16,8	0,0	0	110,7	70,0	3,2	49,1	2,0	35		1,0	3,0	60,0
23	18,3	0,0	0	91,9	70,0	3,2	50,0	2,0	37		1,0	3,0	60,0
24	20,3	0,0	0	103,9	70,0	3,2	49,6	2,0	33		3,0	5,0	60,0
25	20,6	0,0	0	102,3	70,0	3,2	49,3	2,0	35		0,0	10,0	60,0
26	21,4	0,0	0	105,1	70,0	3,2	49,3	2,0	32		1,0	2,0	60,0
27	18,8	0,0	0	110,8	70,0	3,2	49,3	2,0	35		1,0	3,0	60,0
28	12,8	0,0	0	112,3	70,0	3,2	49,7	2,0	36		1,0	1,0	60,0
29	12,8	0,0	0	113,5	70,0	3,2	49,5	2,0	33		1,0	2,0	60,0
30	13,6	0,0	0	113,9	70,0	3,2	49,4	2,0	36		0,0	1,0	60,0
	16,8	0,0	0	110,3	70,0	3,2	47,7	2,0	1037	0	40	78,0	62,3