

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2020 m. spalio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	14,5	0,0	0	110,2	70,0	3,2	49,4	2,0	34		0,0	1,0	60,0
2	15,2	0,0	0	110,3	70,0	3,2	49,0	2,0	37		1,0	1,0	60,0
3	15,3	0,0	0	109,5	70,0	3,2	49,2	2,0	35		1,0	1,0	60,0
4	18,8	0,0	0	113,0	70,0	3,2	48,6	2,0	36		0,0	0,0	60,0
5	17,6	0,0	0	111,3	70,0	3,2	49,6	2,0	35		2,0	3,0	60,0
6	15,0	0,0	0	113,7	70,0	3,2	49,2	2,0	38		1,0	2,0	60,0
7	15,3	0,0	0	110,8	70,0	3,2	49,4	2,0	33		1,0	3,0	60,0
8	14,3	0,0	0	116,3	70,0	3,2	49,4	2,0	36		1,0	1,0	60,0
9	13,5	0,0	0	113,3	70,0	3,2	49,4	2,0	36		0,0	1,0	60,0
10	14,8	0,0	0	113,5	70,0	3,2	49,4	2,0	38		2,0	2,0	60,0
11	11,6	0,0	0	118,1	70,0	3,2	49,3	2,0	36		1,0	2,0	60,0
12	10,1	0,0	0	119,2	70,0	3,2	49,2	2,0	37		1,0	1,0	60,0
13	7,4	0,0	0	122,4	70,0	3,2	49,4	2,0	38		1,0	2,0	60,0
14	8,6	0,0	0	146,6	70,0	3,2	45,7	2,0	59		5,0	6,0	60,0
15	8,8	0,0	0	165,8	70,0	3,2	41,9	2,0	94		3,0	4,0	160,0
16	5,8	0,0	0	174,0	70,0	3,4	42,0	2,0	118		7,0	8,0	160,0
17	5,9	0,0	0	176,2	70,0	3,4	42,3	2,0	114		4,0	4,0	150,0
18	5,7	0,0	0	181,6	70,0	3,4	42,0	2,0	115		3,0	4,0	150,0
19	5,6	0,0	0	192,5	70,0	3,4	41,9	2,0	125		3,0	4,0	120,0
20	15,9	0,0	0	190,0	70,0	3,4	42,0	2,0	122		4,0	4,0	100,0
21	9,9	0,0	0	177,8	70,0	3,4	41,8	2,0	118		3,0	3,0	90,0
22	14,1	0,0	0	176,3	70,0	4,0	39,5	2,0	111		3,0	4,0	100,0
23	12,8	0,0	0	165,0	70,0	4,0	43,0	2,0	102		3,0	3,0	100,0
24	13,1	0,0	0	163,0	70,0	4,0	42,9	2,0	107		3,0	5,0	100,0
25	12,0	0,0	0	161,6	70,0	4,0	42,9	2,0	98		3,0	4,0	100,0
26	13,5	0,0	0	158,3	70,0	4,0	43,0	2,0	97		2,0	4,0	90,0
27	14,5	0,0	0	151,9	70,0	4,0	42,9	2,0	95		4,0	3,0	90,0
28	13,7	0,0	0	147,5	70,0	4,0	42,1	2,0	95		2,0	4,0	90,0
29	12,2	0,0	0	145,4	70,0	4,0	41,9	2,0	94		1,0	4,0	90,0
30	10,3	0,0	0	146,9	70,0	4,0	41,4	2,0	97		3,0	3,0	90,0
31	10,3	0,0	0	147,8	70,0	4,0	41,2	2,0	94		3,0	4,0	90,0
	12,1	0,0	0	143,5	70,0	3,5	45,2	2,0	2324	0	71	95,0	87,4