

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. balandžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	3,8	0,0	0	170,3	70,0	4,1	41,7	2,2	116		4,0	5,0	60,0
2	5,0	0,0	0	162,8	70,1	4,1	42,0	2,2	122		4,0	4,0	60,0
3	3,8	0,0	0	165,2	70,5	4,1	41,7	2,2	125		5,0	4,0	60,0
4	4,7	0,0	0	162,6	70,0	4,1	41,9	2,2	119		5,0	5,0	60,0
5	5,0	0,0	0	168,9	70,5	4,1	41,7	2,2	117		5,0	2,0	60,0
6	2,6	0,0	0	172,8	70,5	4,1	42,0	2,2	130		5,0	0,0	60,0
7	3,6	0,0	0	171,0	70,3	4,1	41,8	2,2	127		4,0	0,0	60,0
8	3,8	0,0	0	172,4	70,0	4,1	41,7	2,2	125		5,0	5,0	60,0
9	6,4	0,0	0	169,8	70,0	4,1	41,2	2,2	121		5,0	2,0	60,0
10	8,3	0,0	0	159,8	70,0	4,1	41,4	2,2	115		4,0	0,0	60,0
11	14,7	0,0	0	151,8	70,0	4,1	42,0	2,2	110		4,0	1,0	60,0
12	13,4	0,0	0	146,3	70,0	4,1	42,3	2,2	101		4,0	8,0	60,0
13	4,2	0,0	0	163,0	70,0	4,1	41,4	2,2	113		5,0	6,0	60,0
14	3,6	0,0	0	166,1	70,0	4,1	41,1	2,2	117		5,0	7,0	60,0
15	5,3	0,0	0	160,8	70,0	4,1	41,2	2,2	119		5,0	4,0	60,0
16	9,9	0,0	0	135,3	70,0	4,1	41,3	2,2	108		6,0	7,0	60,0
17	13,3	0,0	0	143,2	70,0	4,1	41,5	2,2	95		5,0	6,0	60,0
18	13,3	0,0	0	147,2	70,0	4,1	41,6	2,2	96		4,0	5,0	60,0
19	12,8	0,0	0	139,3	70,0	4,1	42,2	2,2	85		5,0	5,0	60,0
20	12,5	0,0	0	134,8	70,0	4,1	42,3	2,2	87		6,0	4,0	60,0
21	13,8	0,0	0	126,4	70,0	4,1	42,3	2,2	81		5,0	5,0	60,0
22	7,4	0,0	0	138,7	70,0	4,1	41,6	2,2	91		8,0	1,0	60,0
23	3,9	0,0	0	152,3	70,1	4,1	41,4	2,2	103		5,0	7,0	60,0
24	4,0	0,0	0	147,4	70,0	4,1	41,3	2,2	103		8,0	8,0	60,0
25	3,3	0,0	0	157,8	70,2	4,1	41,4	2,2	105		7,0	7,0	60,0
26	2,9	0,0	0	161,0	70,0	4,1	41,2	2,2	112		9,0	9,0	60,0
27	5,3	0,0	0	159,3	70,0	4,1	40,9	2,2	114		8,0	9,0	60,0
28	8,3	0,0	0	155,3	70,0	4,1	41,0	2,2	109		8,0	9,0	60,0
29	14,0	0,0	0	140,8	70,0	4,1	41,4	2,0	97		9,0	9,0	60,0
30	10,5	0,0	0	140,1	70,0	4,1	41,3	2,2	96		8,0	9,0	60,0
	7,4	0,0	0	154,7	70,1	4,1	41,6	2,2	3259	0	170	153,0	60,0