

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. gegužės mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	8,8	0,0	0	140,4	70,0	4,1	41,4	2,2	94		6,0	7,0	60,0
2	7,1	0,0	0	146,8	70,0	4,1	41,2	2,2	98		6,0	7,0	60,0
3	2,9	0,0	0	160,4	70,0	4,1	40,9	2,1	110		8,0	9,0	60,0
4	10,1	0,0	0	140,4	70,0	4,1	41,4	2,1	99		7,0	6,0	60,0
5	12,3	0,0	0	119,3	70,0	4,1	43,2	2,2	75		7,0	7,0	60,0
6	8,3	0,0	0	94,9	70,0	4,1	44,9	2,2	60		9,0	11,0	60,0
7	8,3	0,0	0	91,4	70,0	4,1	46,3	2,2	49		10,0	15,0	60,0
8	6,3	0,0	0	92,8	70,0	4,1	46,6	2,2	52		8,0	5,0	60,0
9	13,3	0,0	0	91,1	70,0	4,1	47,0	2,2	46		9,0	0,0	60,0
10	19,7	0,0	0	85,3	70,0	4,1	48,0	2,2	41		8,0	9,0	60,0
11	21,0	0,0	0	85,4	70,0	4,1	48,1	2,2	39		6,0	12,0	60,0
12	20,5	0,0	0	78,7	70,0	3,6	47,6	2,0	40		6,0	8,0	60,0
13	12,4	0,0	0	81,0	70,0	3,6	47,5	2,0	36		5,0	5,0	60,0
14	15,6	0,0	0	81,8	70,0	3,6	48,1	2,0	40		8,0	7,0	60,0
15	18,3	0,0	0	76,6	70,0	3,6	43,7	2,0	37		6,0	0,0	60,0
16	19,6	0,0	0	78,2	70,0	3,6	47,9	2,0	38		5,0	8,0	60,0
17	16,3	0,0	0	80,9	70,0	3,6	47,7	2,0	36		5,0	5,0	60,0
18	12,9	0,0	0	83,3	70,0	3,6	47,8	2,0	38		4,0	5,0	60,0
19	15,8	0,0	0	82,5	70,0	3,6	48,1	2,0	37		4,0	6,0	60,0
20	13,3	0,0	0	82,7	70,0	3,6	48,1	2,0	39		8,0	11,0	60,0
21	14,2	0,0	0	85,1	70,0	3,6	47,8	2,0	36		6,0	6,0	60,0
22	15,6	0,0	0	81,9	70,0	3,6	48,4	2,0	40		5,0	5,0	60,0
23	14,3	0,0	0	84,7	70,0	3,6	47,8	2,0	38		4,0	5,0	60,0
24	16,8	0,0	0	84,1	70,0	3,6	48,2	2,0	39		8,0	10,0	60,0
25	15,2	0,0	0	83,8	70,0	3,6	48,1	2,0	37		3,0	4,0	60,0
26	14,5	0,0	0	84,0	70,0	3,6	47,9	2,0	39		4,0	4,0	60,0
27	14,8	0,0	0	83,5	70,0	3,6	47,9	2,0	36		4,0	5,0	60,0
28	15,2	0,0	0	82,9	70,0	3,6	47,6	2,0	38		3,0	7,0	60,0
29	12,4	0,0	0	81,8	70,0	3,6	47,7	2,0	38		4,0	4,0	60,0
30	12,9	0,0	0	83,8	70,0	3,6	47,3	2,0	39		4,0	3,0	60,0
31	16,4	0,0	0	79,0	70,0	3,6	47,9	2,0	39		3,0	5,0	60,0
	13,7	0,0	0	93,2	70,0	3,8	46,5	2,1	1523	0	183	201,0	60,0