

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-1,2	0,0	0	224,4	73,8	4,0	43,4	2,0	167		5,0	5,0	60,0
2	1,9	0,0	0	215,7	70,0	4,0	42,3	2,0	144		4,0	4,0	60,0
3	0,5	0,0	0	224,4	71,5	4,0	42,6	2,0	155		4,0	4,0	60,0
4	0,3	0,0	0	221,2	71,7	4,0	43,0	2,0	160		3,0	4,0	60,0
5	-2,3	0,0	0	218,8	75,8	4,0	43,6	2,0	179		3,0	2,0	60,0
6	-9,1	0,0	0	226,2	86,6	4,0	45,9	2,0	157		3,0	4,0	60,0
7	-10,4	0,0	0	224,9	89,1	4,0	47,3	2,0	239		3,0	3,0	60,0
8	-13,4	0,0	0	229,4	92,8	4,0	49,0	2,0	236		3,0	4,0	60,0
9	-5,8	0,0	0	223,3	81,2	4,0	46,3	2,0	203		7,0	7,0	60,0
10	2,0	0,0	0	229,8	70,5	4,0	42,5	2,0	157		6,0	6,0	60,0
11	2,7	0,0	0	232,0	70,0	4,0	42,1	2,0	161		4,0	5,0	60,0
12	0,4	0,0	0	237,3	71,5	4,0	42,6	2,0	169		5,0	4,0	60,0
13	-1,0	0,0	0	233,9	73,6	4,0	43,1	2,0	174		4,0	5,0	60,0
14	0,6	0,0	0	230,5	71,5	4,0	43,4	2,0	170		6,0	6,0	60,0
15	3,8	0,0	0	225,2	70,0	4,0	42,3	2,0	159		5,0	6,0	60,0
16	4,3	0,0	0	223,3	70,0	4,0	42,3	2,0	156		5,0	5,0	60,0
17	2,8	0,0	0	225,3	70,1	4,0	42,6	2,0	150		5,0	7,0	60,0
18	3,9	0,0	0	221,8	70,0	4,0	42,6	2,0	156		7,0	5,0	60,0
19	0,7	0,0	0	229,8	71,4	4,0	42,7	2,0	161		7,0	9,0	60,0
20	-6,1	0,0	0	234,1	81,2	4,0	45,0	2,0	192		4,0	4,0	60,0
21	-7,8	0,0	0	231,2	84,1	4,0	46,7	2,0	202		4,0	4,0	60,0
22	-9,1	0,0	0	235,1	86,0	4,0	47,0	2,0	215		5,0	5,0	60,0
23	-5,3	0,0	0	227,3	80,5	4,0	46,0	2,0	209		4,0	5,0	60,0
24	-5,6	0,0	0	235,2	80,8	4,0	45,3	2,0	200		5,0	6,0	60,0
25	-5,1	0,0	0	223,9	79,8	4,0	46,0	2,0	200		4,0	4,0	60,0
26	-4,2	0,0	0	224,7	78,6	4,0	45,7	2,0	197		4,0	4,0	60,0
27	-6,0	0,0	0	236,9	81,5	4,0	45,1	2,0	201		4,0	4,0	60,0
28	-8,0	0,0	0	241,8	83,8	4,0	46,3	2,0	209		4,0	5,0	60,0
29	-6,0	0,0	0	238,7	81,5	4,0	45,7	2,0	207		4,0	5,0	60,0
30	-0,8	0,0	0	230,7	74,0	4,0	44,3	2,0	184		6,0	6,0	60,0
31	4,6	0,0	0	229,8	70,0	4,0	42,2	2,0	161		4,0	6,0	60,0
	-2,5	0,0	0	228,6	76,9	4,0	44,3	2,0	5630	0	141	153,0	60,0