

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. kovo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	3,1	0,0	0	197,3	70,0	4,1	41,9	2,2	143		5,0	6,0	70,0
2	3,3	0,0	0	196,2	70,7	4,1	41,6	2,2	144		4,0	6,0	70,0
3	1,5	0,0	0	203,9	70,9	4,1	41,9	2,2	153		5,0	6,0	70,0
4	-0,3	0,0	0	210,9	72,9	4,1	42,2	2,2	157		5,0	6,0	60,0
5	-1,9	0,0	0	206,2	75,4	4,1	42,5	2,2	167		5,0	5,0	70,0
6	0,5	0,0	0	198,8	71,8	4,1	42,5	2,2	155		5,0	5,0	70,0
7	-1,3	0,0	0	210,1	74,4	4,1	42,5	2,2	165		6,0	6,0	70,0
8	-4,0	0,0	0	208,6	78,3	4,1	43,4	2,2	176		5,0	5,0	70,0
9	-3,3	0,0	0	205,8	77,6	4,1	43,6	2,2	175		5,0	6,0	70,0
10	-2,0	0,0	0	208,8	75,2	4,1	43,0	2,2	165		6,0	5,0	70,0
11	0,3	0,0	0	210,3	71,9	4,1	42,2	2,2	159		5,0	5,0	70,0
12	3,8	0,0	0	203,8	70,1	4,1	41,4	2,2	142		7,0	7,0	60,0
13	4,0	0,0	0	197,9	70,0	4,1	41,7	2,2	149		4,0	4,0	70,0
14	4,8	0,0	0	199,8	70,0	4,1	42,0	2,2	144		5,0	5,0	70,0
15	3,2	0,0	0	205,5	70,0	4,1	42,0	2,2	148		5,0	6,0	70,0
16	4,5	0,0	0	197,1	70,2	4,1	41,9	2,2	145		4,0	4,0	70,0
17	-0,1	0,0	0	210,1	72,8	4,1	41,9	2,2	152		5,0	5,0	60,0
18	-0,2	0,0	0	210,2	72,6	4,1	42,0	2,2	155		4,0	5,0	60,0
19	-3,3	0,0	0	211,3	77,4	4,1	38,8	2,2	160		6,0	5,0	60,0
20	-1,4	0,0	0	203,7	73,9	4,1	42,2	2,2	159		5,0	6,0	60,0
21	-0,4	0,0	0	209,9	73,0	4,1	42,4	2,2	163		5,0	4,0	60,0
22	1,7	0,0	0	203,0	70,8	4,1	42,0	2,2	154		5,0	6,0	60,0
23	1,3	0,0	0	199,5	71,5	4,1	42,3	2,2	149		4,0	10,0	60,0
24	4,8	0,0	0	192,3	70,1	4,1	42,0	2,2	134		4,0	5,0	60,0
25	6,3	0,0	0	188,1	70,0	4,1	41,9	2,2	137		8,0	8,0	60,0
26	8,1	0,0	0	179,7	70,0	4,1	42,3	2,2	130		5,0	6,0	60,0
27	10,4	0,0	0	172,2	70,0	4,1	42,5	2,2	114		5,0	4,0	60,0
28	6,3	0,0	0	188,4	70,0	4,1	42,1	2,2	125		5,0	5,0	60,0
29	8,5	0,0	0	175,3	70,0	4,1	42,2	2,2	124		4,0	5,0	60,0
30	11,6	0,0	0	165,9	70,0	4,1	42,4	2,2	120		5,0	6,0	60,0
31	10,8	0,0	0	157,7	70,0	4,1	41,9	2,2	107		5,0	4,0	60,0
	2,6	0,0	0	197,7	72,0	4,1	42,1	2,2	4570	0	156	171,0	64,5