

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. lapkričio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	8,7	0,0	0	163,7	70,0	3,6	41,3	2,0	96		3,0	2,0	70,0
2	8,4	0,0	0	156,3	70,0	3,6	41,3	2,0	107		4,0	3,0	70,0
3	8,4	0,0	0	158,2	70,0	3,6	41,4	2,0	101		3,0	3,0	70,0
4	10,4	0,0	0	152,1	70,0	3,6	41,5	2,0	102		3,0	2,0	70,0
5	8,8	0,0	0	155,8	70,0	3,6	41,3	2,0	102		3,0	4,0	70,0
6	8,9	0,0	0	157,3	70,0	3,6	41,1	2,0	105		4,0	2,0	70,0
7	7,4	0,0	0	161,8	70,0	3,6	40,7	2,0	105		3,0	2,0	70,0
8	3,0	0,0	0	176,2	70,4	3,6	41,1	2,0	118		3,0	3,0	70,0
9	1,7	0,0	0	180,2	70,0	3,6	41,4	2,0	128		3,0	11,0	70,0
10	3,8	0,0	0	181,0	70,0	3,6	41,0	2,0	121		2,0	2,0	60,0
11	7,6	0,0	0	183,4	70,0	3,8	41,7	2,0	126		4,0	3,0	60,0
12	6,1	0,0	0	188,8	70,0	3,8	41,9	2,0	103		3,0	3,0	60,0
13	5,8	0,0	0	189,3	70,0	3,8	41,9	2,0	125		2,0	1,0	60,0
14	3,8	0,0	0	190,7	70,0	3,8	41,8	2,0	130		3,0	3,0	60,0
15	2,8	0,0	0	202,2	70,0	3,8	41,8	2,0	139		3,0	3,0	60,0
16	4,3	0,0	0	199,3	70,0	3,8	41,7	2,0	128		3,0	4,0	60,0
17	5,5	0,0	0	199,7	70,0	3,8	41,6	2,0	130		3,0	2,0	60,0
18	6,4	0,0	0	191,2	70,0	3,8	41,7	2,0	131		3,0	5,0	60,0
19	9,4	0,0	0	183,9	70,0	3,8	42,1	2,0	123		2,0	4,0	60,0
20	7,5	0,0	0	185,9	70,0	3,8	42,2	2,0	124		2,0	2,0	60,0
21	5,3	0,0	0	195,2	70,0	3,8	42,2	2,0	127		3,0	2,0	60,0
22	-1,3	0,0	0	216,7	71,6	3,8	42,5	2,0	145		3,0	4,0	60,0
23	1,6	0,0	0	205,7	70,0	3,8	42,2	2,0	140		5,0	5,0	60,0
24	5,6	0,0	0	198,5	70,0	3,8	42,3	2,0	135		3,0	4,0	60,0
25	4,6	0,0	0	200,5	70,0	3,8	41,9	2,0	132		3,0	3,0	60,0
26	1,8	0,0	0	218,6	70,4	4,1	43,1	2,0	151		3,0	4,0	60,0
27	1,3	0,0	0	218,2	70,0	4,2	43,8	2,0	149		3,0	3,0	60,0
28	1,5	0,0	0	219,7	70,7	4,2	43,5	2,0	151		3,0	3,0	60,0
29	-0,8	0,0	0	216,9	73,3	4,0	42,6	2,0	147		4,0	4,0	60,0
30	-1,6	0,0	0	224,3	74,9	4,0	43,0	2,0	159		2,0	3,0	60,0
31													
	4,9	0,0	0	189,0	70,4	3,8	41,9	2,0	3780	0	91	99,0	63,0