

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	24,9	0,0	0	71,3	70,0	3,6	48,5	2,0	29		2,0	3,0	60,0
2	24,4	0,0	0	67,2	69,9	3,6	48,5	2,0	27		3,0	5,0	60,0
3	22,9	0,0	0	68,6	70,0	3,6	48,8	2,0	30		2,0	2,0	60,0
4	24,7	0,0	0	68,5	70,0	3,6	48,8	2,0	31		2,0	3,0	60,0
5	26,5	0,0	0	67,3	70,0	3,6	48,0	2,0	27		2,0	3,0	60,0
6	24,9	0,0	0	67,7	70,0	3,6	47,7	2,0	29		2,0	5,0	60,0
7	29,0	0,0	0	68,3	70,0	3,6	48,0	2,0	28		2,0	4,0	60,0
8	29,7	0,0	0	65,3	70,0	3,6	48,2	2,0	30		2,0	7,0	60,0
9	30,4	0,0	0	66,1	70,0	3,6	48,0	2,0	27		3,0	5,0	60,0
10	29,2	0,0	0	66,3	70,0	3,6	48,1	2,0	26		2,0	4,0	60,0
11	25,3	0,0	0	67,8	70,0	3,6	48,0	2,0	28		2,0	2,0	60,0
12	29,0	0,0	0	63,9	70,0	3,6	48,4	2,0	29		2,0	5,0	60,0
13	27,7	0,0	0	65,1	70,0	3,6	48,4	2,0	26		2,0	13,0	60,0
14	28,9	0,0	0	68,4	70,0	3,6	48,2	2,0	27		2,0	5,0	60,0
15	30,8	0,0	0	66,5	70,0	3,6	48,3	2,0	23		2,0	4,0	60,0
16	30,9	0,0	0	61,8	70,0	3,6	48,6	2,0	31		3,0	6,0	60,0
17	27,6	0,0	0	64,4	70,0	3,6	48,5	2,0	25		3,0	3,0	60,0
18	26,5	0,0	0	66,6	70,0	3,6	48,0	2,0	26		1,0	4,0	60,0
19	23,5	0,0	0	63,1	70,0	3,6	47,0	2,0	26		2,0	4,0	60,0
20	22,3	0,0	0	61,3	70,0	3,6	46,7	2,0	29		1,0	4,0	60,0
21	21,0	0,0	0	64,2	70,0	3,6	46,6	2,0	27		1,0	2,0	60,0
22	22,3	0,0	0	64,7	70,0	3,6	46,5	2,0	28		1,0	4,0	60,0
23	23,1	0,0	0	63,3	70,0	3,6	46,6	2,0	28		1,0	2,0	60,0
24	22,1	0,0	0	62,6	70,0	3,6	46,6	2,0	30		2,0	4,0	60,0
25	25,8	0,0	0	62,8	70,0	3,6	46,5	2,0	27		1,0	1,0	60,0
26	28,8	0,0	0	62,4	70,0	3,6	46,7	2,0	28		1,0	4,0	60,0
27	27,1	0,0	0	63,7	70,0	3,6	47,2	2,0	27		2,0	3,0	60,0
28	27,6	0,0	0	59,9	70,0	3,6	47,0	2,0	29		1,0	4,0	60,0
29	25,7	0,0	0	64,0	70,0	3,6	47,4	2,0	28		0,0	4,0	60,0
30	23,8	0,0	0	64,2	70,0	3,6	48,0	2,0	28		2,0	4,0	60,0
31	24,0	0,0	0	64,0	70,0	3,6	48,2	2,0	28,0		1,0	4,0	60,0
	26,1	0,0	0	65,2	70,0	3,6	47,7	2,0	862	0	55	127,0	60,0