

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	23,9	0,0	0	66,2	70,0	3,6	47,7	2,0	31		2,0	4,0	60,0
2	17,4	0,0	0	67,3	70,0	3,6	47,8	2,0	28		1,0	4,0	60,0
3	19,9	0,0	0	70,3	70,0	3,6	47,4	2,0	30		1,0	2,0	60,0
4	19,2	0,0	0	71,3	70,0	3,6	47,5	2,0	30		1,0	4,0	60,0
5	18,7	0,0	0	67,6	70,0	3,6	46,8	2,0	32		1,0	5,0	60,0
6	15,3	0,0	0	68,9	70,0	3,6	46,6	2,0	30		3,0	4,0	60,0
7	17,7	0,0	0	68,3	70,0	3,6	46,3	2,0	31		2,0	2,0	60,0
8	21,0	0,0	0	68,3	70,0	3,6	46,6	2,0	31		1,0	2,0	60,0
9	20,1	0,0	0	69,8	70,3	3,6	49,1	2,0	35		3,0	3,0	60,0
10	22,3	0,0	0	71,6	70,0	3,6	47,7	2,0	28		1,0	1,0	60,0
11	18,9	0,0	0	72,7	70,0	3,6	47,6	2,0	31		1,0	2,0	60,0
12	19,2	0,0	0	71,3	70,0	3,6	47,4	2,0	31		1,0	1,0	60,0
13	22,0	0,0	0	65,7	70,0	3,6	47,0	2,0	32		0,0	3,0	60,0
14	22,7	0,0	0	66,6	70,0	3,6	47,0	2,0	31		1,0	1,0	60,0
15	21,1	0,0	0	68,1	70,0	3,6	46,5	2,0	32		1,0	1,0	60,0
16	24,0	0,0	0	64,8	70,0	3,6	46,8	2,0	30		1,0	2,0	60,0
17	18,7	0,0	0	66,5	70,0	3,6	46,6	2,0	31		1,0	1,0	60,0
18	18,2	0,0	0	66,5	70,0	3,6	46,6	2,0	33		1,0	2,0	60,0
19	17,9	0,0	0	67,8	70,0	3,6	46,4	2,0	31		1,0	1,0	60,0
20	19,8	0,0	0	67,3	70,0	3,6	46,4	2,0	32		1,0	1,0	60,0
21	18,1	0,0	0	69,8	70,0	3,6	46,4	2,0	32		0,0	2,0	60,0
22	16,7	0,0	0	72,0	70,0	3,6	46,2	2,0	33		2,0	1,0	60,0
23	16,4	0,0	0	74,0	70,0	3,6	46,4	2,0	31		1,0	2,0	60,0
24	12,7	0,0	0	70,6	70,0	3,6	46,3	2,0	32		1,0	2,0	60,0
25	16,1	0,0	0	72,8	70,0	3,6	46,5	2,0	35		1,0	1,0	60,0
26	14,4	0,0	0	74,3	70,0	3,6	47,1	2,0	32		1,0	2,0	60,0
27	16,8	0,0	0	79,4	70,0	3,6	47,1	2,0	34		1,0	1,0	60,0
28	16,9	0,0	0	78,3	70,0	3,6	47,1	2,0	31		1,0	2,0	60,0
29	18,9	0,0	0	77,6	70,0	3,6	47,1	2,0	36		0,0	2,0	60,0
30	17,0	0,0	0	76,1	70,0	3,6	47,5	2,0	33		1,0	2,0	60,0
31	14,7	0,0	0	83,1	70,0	3,6	47,7	2,0	34		1,0	1,0	60,0
	18,6	0,0	0	70,8	70,0	3,6	47,0	2,0	983	0	35	64,0	60,0