

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. rugsėjo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	14,2	0,0	0	79,6	70,0	3,6	48,2	2,0	34		2,0	2,0	60,0
2	13,4	0,0	0	80,9	70,0	3,6	48,4	2,0	35		3,0	3,0	60,0
3	11,8	0,0	0	79,3	70,0	3,6	48,2	2,0	35		3,0	3,0	60,0
4	10,8	0,0	0	85,3	70,0	3,6	48,0	2,0	34		3,0	4,0	60,0
5	11,3	0,0	0	83,5	70,0	3,6	48,0	2,0	37		2,0	2,0	60,0
6	12,4	0,0	0	79,3	70,0	3,6	48,0	2,0	37		3,0	2,0	60,0
7	14,8	0,0	0	83,3	70,0	3,6	48,1	2,0	36		2,0	3,0	60,0
8	17,2	0,0	0	87,0	70,0	3,6	48,1	2,0	33		2,0	2,0	60,0
9	19,5	0,0	0	86,9	70,0	3,6	47,9	2,0	34		2,0	3,0	60,0
10	19,7	0,0	0	82,3	70,0	3,6	48,3	2,0	33		2,0	1,0	60,0
11	20,8	0,0	0	77,7	70,0	3,6	48,6	2,0	34		1,0	2,0	60,0
12	20,6	0,0	0	82,7	70,0	3,6	48,2	2,0	34		2,0	2,0	60,0
13	16,9	0,0	0	80,8	70,0	3,6	48,3	2,0	32		2,0	2,0	60,0
14	13,4	0,0	0	81,8	70,0	3,6	48,3	2,0	35		2,0	2,0	60,0
15	14,3	0,0	0	82,3	70,0	3,6	48,4	2,0	35		2,0	3,0	60,0
16	13,4	0,0	0	81,9	70,0	3,6	48,1	2,0	35		2,0	3,0	60,0
17	9,5	0,0	0	81,8	70,0	3,6	48,0	2,0	34		3,0	4,0	60,0
18	7,3	0,0	0	83,7	70,0	3,6	47,9	2,0	37		3,0	2,0	60,0
19	5,2	0,0	0	84,8	70,0	3,6	47,6	2,0	39		2,0	2,0	65,0
20	5,0	0,0	0	91,8	70,0	3,6	47,1	2,0	38		3,0	3,0	65,0
21	6,8	0,0	0	92,3	70,0	3,6	46,9	2,0	42		2,0	2,0	60,0
22	7,3	0,0	0	137,5	70,0	3,6	43,0	2,0	78		12,0	21,0	60,0
23	11,1	0,0	0	155,4	70,0	3,6	41,5	2,0	99		10,0	9,0	70,0
24	11,4	0,0	0	153,6	70,0	3,6	41,7	2,0	97		15,0	13,0	70,0
25	13,8	0,0	0	147,5	70,0	3,6	41,9	2,0	92		8,0	8,0	65,0
26	10,7	0,0	0	151,2	70,0	3,6	42,0	2,0	89		5,0	4,0	70,0
27	11,5	0,0	0	147,5	70,0	3,6	42,2	2,0	89		13,0	14,0	70,0
28	11,8	0,0	0	146,4	70,0	3,6	42,2	2,0	83		7,0	7,0	70,0
29	11,0	0,0	0	141,2	70,0	3,6	42,0	2,0	86		5,0	4,0	70,0
30	12,9	0,0	0	132,0	70,0	3,6	42,1	2,0	82		6,0	6,0	70,0
	12,7	0,0	0	102,0	70,0	3,6	46,2	2,0	1538	0	129	138,0	62,8