

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. sausio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-0,8	0,0	0	224,9	73,1	4,1	42,3	2,2	160		4,0	3,0	70,0
2	0,6	0,0	0	225,3	71,5	4,1	42,2	2,2	159		4,0	4,0	70,0
3	-0,5	0,0	0	227,1	71,5	4,1	41,9	2,2	165		2,0	3,0	60,0
4	0,1	0,0	0	227,6	72,2	4,1	42,3	2,2	159		5,0	5,0	70,0
5	0,8	0,0	0	225,9	71,5	4,1	41,9	2,2	161		3,0	3,0	70,0
6	0,5	0,0	0	226,8	71,5	4,1	42,1	2,2	156		4,0	5,0	70,0
7	1,4	0,0	0	227,9	71,1	4,1	42,0	2,2	160		4,0	13,0	70,0
8	-0,8	0,0	0	227,4	73,5	4,1	42,5	2,2	164		4,0	5,0	70,0
9	-2,8	0,0	0	220,5	76,8	4,1	43,9	2,2	182		4,0	3,0	70,0
10	-2,4	0,0	0	221,9	76,1	4,1	43,7	2,2	182		5,0	5,0	70,0
11	-0,4	0,0	0	236,3	72,3	4,1	43,8	2,1	164		5,0	6,0	70,0
12	-0,8	0,0	0	231,8	73,3	4,1	42,8	2,1	172		6,0	6,0	70,0
13	-1,4	0,0	0	228,3	74,8	4,1	43,0	2,2	178		3,0	3,0	70,0
14	-8,5	0,0	0	231,2	85,7	4,1	46,5	2,2	218		3,0	5,0	70,0
15	-11,9	0,0	0	247,3	89,1	4,1	47,3	2,2	228		5,0	4,0	70,0
16	-18,5	0,0	0	240,2	101,5	4,1	48,2	2,2	247		3,0	4,0	70,0
17	-18,3	0,0	0	242,5	104,2	4,1	48,9	2,2	257		4,0	4,0	70,0
18	-12,3	0,0	0	236,3	92,7	4,1	48,4	2,2	255		5,0	5,0	70,0
19	-10,9	0,0	0	244,2	90,0	4,1	46,8	2,2	229		5,0	5,0	70,0
20	-5,0	0,0	0	249,6	80,0	4,1	44,7	2,2	205		8,0	10,0	70,0
21	2,2	0,0	0	246,9	70,7	4,1	42,0	2,2	176		5,0	5,0	70,0
22	2,2	0,0	0	253,3	70,1	4,1	41,6	2,2	167		6,0	8,0	70,0
23	4,1	0,0	0	242,5	70,2	4,1	42,0	2,2	168		4,0	5,0	70,0
24	2,3	0,0	0	247,0	70,1	4,1	41,9	2,2	166		4,0	10,0	70,0
25	0,3	0,0	0	241,7	72,1	4,1	42,2	2,2	166		5,0	7,0	70,0
26	-0,8	0,0	0	245,3	73,1	4,1	42,0	2,2	166		6,0	7,0	70,0
27	0,0	0,0	0	246,1	72,3	4,1	42,1	2,2	167		5,0	5,0	70,0
28	-1,0	0,0	0	241,9	74,0	4,1	42,5	2,2	173		5,0	6,0	70,0
29	-2,8	0,0	0	238,0	77,5	4,1	43,8	2,2	188		4,0	5,0	70,0
30	-1,9	0,0	0	238,5	75,3	4,1	43,5	2,2	183		5,0	4,0	70,0
31	-1,6	0,0	0	244,8	74,7	4,1	42,9	2,2	178		4,0	4,0	70,0
	-2,9	0,0	0	236,4	77,2	4,1	43,6	2,2	5699	0	139	167,0	69,7