

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2021 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-5,5	0,0	0	241,2	80,8	4,1	44,4	2,2	201		4,0	5,0	70,0
2	-2,2	0,0	0	238,9	75,8	4,1	43,8	2,2	188		7,0	7,0	70,0
3	-2,8	0,0	0	245,9	77,0	4,1	43,4	2,2	184		7,0	8,0	70,0
4	-5,9	0,0	0	244,4	81,5	4,1	44,6	2,2	206		5,0	6,0	70,0
5	-9,3	0,0	0	244,3	87,4	4,1	46,7	2,2	221		5,0	5,0	70,0
6	-15,3	0,0	0	244,1	98,9	4,1	48,4	2,2	240		4,0	4,0	70,0
7	-11,6	0,0	0	245,9	102,8	4,1	48,4	2,2	249		8,0	6,0	70,0
8	-11,3	0,0	0	240,9	91,2	4,1	47,0	2,2	233		5,0	6,0	70,0
9	-10,8	0,0	0	240,3	89,9	4,1	46,8	2,2	229		5,0	5,0	70,0
10	-12,2	0,0	0	239,5	92,9	4,1	47,7	2,2	241		6,0	6,0	70,0
11	-15,3	0,0	0	243,5	98,8	4,1	47,9	2,2	241		5,0	5,0	60,0
12	-13,3	0,0	0	241,0	95,3	4,1	47,9	2,2	247		6,0	5,0	70,0
13	-4,3	0,0	0	237,4	79,3	4,1	45,3	2,2	201		7,0	7,0	70,0
14	-3,5	0,0	0	241,9	77,9	4,1	44,9	2,2	204		4,0	4,0	70,0
15	-9,7	0,0	0	244,2	88,6	4,1	46,1	2,2	219		8,0	9,0	70,0
16	-6,0	0,0	0	237,0	81,8	4,1	46,2	2,2	218		10,0	10,0	70,0
17	-10,6	0,0	0	237,3	89,9	4,1	46,7	2,2	219		6,0	6,0	70,0
18	-15,3	0,0	0	245,6	99,1	4,1	47,8	2,2	227		4,0	5,0	70,0
19	-6,1	0,0	0	236,4	81,7	4,1	46,3	2,2	212		7,0	7,0	70,0
20	1,3	0,0	0	236,3	71,7	4,1	43,9	2,2	187		6,0	7,0	70,0
21	2,8	0,0	0	236,3	70,5	4,1	43,4	2,2	169		5,0	3,0	70,0
22	2,8	0,0	0	221,7	70,9	4,1	43,1	2,2	168		6,0	5,0	70,0
23	5,2	0,0	0	215,5	70,0	4,1	42,3	2,2	151		5,0	5,0	60,0
24	6,7	0,0	0	203,7	70,0	4,1	42,3	2,2	154		4,0	5,0	60,0
25	8,5	0,0	0	187,7	70,0	4,1	41,7	2,2	134		6,0	6,0	70,0
26	4,7	0,0	0	189,3	70,0	4,1	41,8	2,2	137		5,0	5,0	70,0
27	2,9	0,0	0	188,0	70,5	4,1	42,2	2,2	140		5,0	5,0	70,0
28	4,0	0,0	0	191,8	70,0	4,1	41,9	2,2	141		5,0	5,0	60,0
	-4,7	0,0	0	230,7	82,3	4,1	45,1	2,2	5561	0	160	162,0	68,6