

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. balandžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRL, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	1,4	0,0	0	174,5	71,2	4,0	42,0	2,0	129		4,0	5,0	50,0
2	0,4	0,0	0	176,8	73,1	4,0	41,8	2,0	132		4,0	4,0	50,0
3	1,4	0,0	0	174,4	70,9	4,0	42,4	2,0	139		4,0	6,0	50,0
4	3,3	0,0	0	176,7	70,0	4,0	41,6	2,0	126		5,0	6,0	60,0
5	1,9	0,0	0	187,8	71,1	4,0	42,0	2,0	137		5,0	6,0	50,0
6	6,5	0,0	0	168,9	70,0	4,0	41,9	2,0	123		6,0	7,0	60,0
7	12,3	0,0	0	158,4	70,0	4,0	42,2	2,0	105		6,0	6,0	50,0
8	6,3	0,0	0	174,8	70,0	4,0	41,7	2,0	115		4,0	6,0	50,0
9	5,9	0,0	0	172,3	70,0	4,0	41,9	2,0	116		7,0	7,0	50,0
10	5,1	0,0	0	185,3	70,0	4,0	41,4	2,0	120		5,0	5,0	50,0
11	5,3	0,0	0	181,9	70,3	4,0	41,7	2,0	124		5,0	6,0	50,0
12	5,5	0,0	0	172,8	70,3	4,0	42,1	2,0	118		4,0	6,0	50,0
13	8,6	0,0	0	158,3	70,0	4,0	42,4	2,0	108		6,0	7,0	50,0
14	13,9	0,0	0	145,9	70,0	4,0	42,7	2,0	98		4,0	5,0	50,0
15	5,7	0,0	0	162,2	70,0	4,0	42,0	2,0	107		4,0	4,0	50,0
16	4,7	0,0	0	166,7	70,0	4,0	41,7	2,0	118		4,0	4,0	50,0
17	5,1	0,0	0	166,8	70,0	4,0	42,0	2,0	109		5,0	5,0	50,0
18	8,3	0,0	0	155,9	70,0	4,0	42,2	2,0	105		4,0	4,0	50,0
19	9,0	0,0	0	153,6	70,0	4,0	42,1	2,0	103		4,0	5,0	50,0
20	11,3	0,0	0	151,2	70,0	4,0	42,3	2,0	98		6,0	15,0	50,0
21	10,8	0,0	0	147,8	70,0	4,0	42,6	2,0	91		6,0	6,0	50,0
22	11,2	0,0	0	137,8	70,0	4,0	43,2	2,0	89		6,0	6,0	50,0
23	8,3	0,0	0	141,4	70,0	4,0	42,7	2,0	95		7,0	7,0	50,0
24	8,7	0,0	0	151,5	70,0	4,0	42,3	2,0	94		7,0	8,0	50,0
25	10,8	0,0	0	146,5	70,0	4,0	42,2	2,0	97		9,0	9,0	50,0
26	10,8	0,0	0	129,2	70,0	4,0	42,6	2,0	92		9,0	8,0	50,0
27	6,3	0,0	0	145,3	70,2	4,0	42,2	2,0	90		8,0	9,0	50,0
28	7,2	0,0	0	139,0	70,0	4,0	42,4	2,0	87		30,0	33,0	50,0
29	7,8	0,0	0	125,7	70,0	4,0	42,3	2,0	88		15,0	17,0	50,0
30	7,9	0,0	0	125,8	70,0	4,0	42,9	2,0	79		4,0	3,0	50,0
	7,0	0,0	0	158,5	70,2	4,0	42,2	2,0	3232	0	197	225,0	50,7