

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. birželio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRL, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	15,5	0,0	0	74,4	70,0	3,3	47,1	2,0	39		2,0	3,0	50,0
2	14,9	0,0	0	74,5	70,0	3,3	47,2	2,0	37		3,0	3,0	50,0
3	17,3	0,0	0	74,9	70,0	3,3	47,0	2,0	38		3,0	4,0	50,0
4	18,2	0,0	0	73,4	70,0	3,3	47,4	2,0	35		3,0	2,0	50,0
5	18,3	0,0	0	74,0	70,0	3,3	47,0	2,0	38		2,0	3,0	50,0
6	21,9	0,0	0	73,0	70,0	3,3	47,5	2,0	36		2,0	2,0	50,0
7	24,3	0,0	0	71,2	70,0	3,3	47,7	2,0	33		1,0	9,0	50,0
8	22,8	0,0	0	69,7	70,0	3,3	47,6	2,0	35		2,0	3,0	50,0
9	22,4	0,0	0	68,6	70,0	3,3	47,7	2,0	34		1,0	1,0	50,0
10	22,9	0,0	0	67,5	70,0	3,3	48,0	2,0	32		1,0	1,0	50,0
11	20,5	0,0	0	66,5	70,0	3,3	47,5	2,0	33		1,0	1,0	50,0
12	22,0	0,0	0	68,3	70,0	3,3	47,4	2,0	34		1,0	2,0	50,0
13	17,8	0,0	0	69,8	70,0	3,3	47,2	2,0	33		2,0	4,0	50,0
14	14,6	0,0	0	69,9	70,0	3,3	47,2	2,0	34		0,0	4,0	50,0
15	17,3	0,0	0	69,4	70,0	3,3	47,1	2,0	37		1,0	1,0	50,0
16	19,1	0,0	0	72,0	70,0	3,3	47,9	2,0	35		2,0	10,0	50,0
17	19,4	0,0	0	71,7	70,0	3,3	47,9	2,0	32		1,0	2,0	50,0
18	21,2	0,0	0	70,9	70,0	3,3	47,9	2,0	35		1,0	1,0	50,0
19	19,7	0,0	0	72,7	70,0	3,3	47,5	2,0	35		2,0	2,0	50,0
20	17,3	0,0	0	69,5	70,0	3,3	47,5	2,0	35		1,0	1,0	50,0
21	13,4	0,0	0	72,2	70,0	3,3	46,7	2,0	34		2,0	5,0	50,0
22	18,3	0,0	0	65,7	70,0	3,3	47,3	2,0	38		2,0	3,0	50,0
23	22,2	0,0	0	64,5	70,0	3,3	47,7	2,0	34		2,0	1,0	50,0
24	23,8	0,0	0	65,1	70,0	3,3	47,9	2,0	32		2,0	2,0	50,0
25	26,5	0,0	0	65,7	70,0	3,3	48,2	2,0	30		1,0	2,0	50,0
26	27,6	0,0	0	65,0	70,0	3,3	48,0	2,0	33		2,0	1,0	50,0
27	29,2	0,0	0	64,8	70,0	3,3	48,4	2,0	31		1,0	1,0	50,0
28	28,0	0,0	0	61,9	70,0	3,3	48,1	2,0	28		1,0	2,0	50,0
29	26,3	0,0	0	63,8	70,0	3,3	48,2	2,0	31		2,0	4,0	50,0
30	29,2	0,0	0	62,4	70,0	3,3	48,2	2,0	29		1,0	4,0	50,0
	21,1	0,0	0	69,1	70,0	3,3	47,6	2,0	1020	0	48	84,0	50,0