

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. gegužės mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	10,8	0,0	0	126,8	70,0	4,0	42,9	2,0	79		3,0	4,0	50,0
2	10,9	0,0	0	126,6	70,0	4,0	43,2	2,0	81		4,0	3,0	50,0
3	9,3	0,0	0	111,9	70,0	4,0	44,0	2,0	66		4,0	4,0	50,0
4	8,3	0,0	0	94,6	70,0	3,7	46,7	2,0	48		6,0	7,0	50,0
5	14,4	0,0	0	102,8	70,0	3,3	47,0	2,0	37		4,0	6,0	50,0
6	13,6	0,0	0	91,6	70,0	3,3	46,8	2,0	42		4,0	6,0	50,0
7	16,3	0,0	0	86,0	70,0	3,3	47,0	2,0	40		3,0	4,0	50,0
8	9,8	0,0	0	85,6	70,0	3,3	46,7	2,0	41		3,0	5,0	50,0
9	9,5	0,0	0	84,7	70,0	3,3	47,3	2,0	43		4,0	6,0	50,0
10	14,4	0,0	0	83,2	70,0	3,3	47,2	2,0	42		2,0	6,0	50,0
11	18,8	0,0	0	79,9	70,0	3,3	47,1	2,0	37		4,0	9,0	50,0
12	13,3	0,0	0	81,1	70,0	3,3	47,5	2,0	40		3,0	2,0	50,0
13	13,7	0,0	0	78,3	70,0	3,3	47,2	2,0	39		3,0	4,0	50,0
14	12,9	0,0	0	78,8	70,0	3,3	47,1	2,0	40		2,0	3,0	50,0
15	12,7	0,0	0	79,8	70,0	3,3	46,8	2,0	42		3,0	3,0	50,0
16	11,1	0,0	0	80,6	70,0	3,3	47,1	2,0	39		2,0	5,0	50,0
17	7,6	0,0	0	83,6	70,0	3,3	47,4	2,0	41		3,0	3,0	50,0
18	11,8	0,0	0	80,3	70,0	3,3	47,2	2,0	41		3,0	4,0	50,0
19	18,4	0,0	0	76,9	70,0	3,3	46,8	2,0	37		4,0	6,0	50,0
20	19,3	0,0	0	73,3	70,0	3,3	47,1	2,0	39		2,0	4,0	50,0
21	13,2	0,0	0	74,1	70,0	3,3	47,2	2,0	36		3,0	2,0	50,0
22	13,3	0,0	0	78,3	70,0	3,3	46,8	2,0	40		2,0	5,0	50,0
23	17,0	0,0	0	75,3	70,0	3,3	47,0	2,0	38		3,0	4,0	50,0
24	19,2	0,0	0	72,8	70,0	3,3	47,2	2,0	37		3,0	5,0	50,0
25	18,1	0,0	0	73,0	70,0	3,3	47,2	2,0	35		2,0	3,0	50,0
26	14,8	0,0	0	73,8	70,0	3,3	47,2	2,0	38		3,0	3,0	50,0
27	12,1	0,0	0	73,3	70,0	3,3	47,5	2,0	37		2,0	3,0	50,0
28	11,2	0,0	0	76,3	70,0	3,3	47,5	2,0	36		3,0	3,0	50,0
29	13,3	0,0	0	75,2	70,0	3,3	46,7	2,0	39		2,0	2,0	50,0
30	11,7	0,0	0	78,7	70,0	3,3	47,4	2,0	39		3,0	5,0	50,0
31	15,2	0,0	0	75,3	70,0	3,3	47,1	2,0	37		3,0	2,0	50,0
	13,4	0,0	0	84,3	70,0	3,4	46,7	2,0	1326	0	95	131,0	50,0