

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-3,3	0,0	0	229,2	77,8	4,0	45,5	2,0	181		4,0	5,0	50,0
2	-5,6	0,0	0	222,8	81,1	4,0	46,8	2,0	193		5,0	5,0	50,0
3	-3,0	0,0	0	215,8	77,1	4,0	46,4	2,0	187		5,0	6,0	50,0
4	-0,9	0,0	0	226,5	73,6	4,0	44,2	2,0	175		6,0	7,0	50,0
5	-2,8	0,0	0	236,1	76,0	4,0	44,8	2,0	179		7,0	10,0	50,0
6	-1,6	0,0	0	228,3	74,9	4,0	45,2	2,0	191		6,0	7,0	50,0
7	-0,1	0,0	0	218,3	72,3	4,0	44,8	2,0	176		6,0	6,0	50,0
8	0,2	0,0	0	216,0	72,0	4,0	44,0	2,0	164		5,0	7,0	50,0
9	-0,8	0,0	0	216,0	73,5	4,0	44,2	2,0	169		6,0	5,0	50,0
10	-3,2	0,0	0	219,8	76,7	4,0	45,0	2,0	178		5,0	6,0	50,0
11	-4,7	0,0	0	220,5	80,2	4,0	45,6	2,0	187		6,0	6,0	50,0
12	-3,3	0,0	0	212,5	77,9	4,0	45,7	2,0	198		6,0	6,0	50,0
13	-2,3	0,0	0	218,8	75,9	4,0	44,1	2,0	170		6,0	7,0	50,0
14	-6,5	0,0	0	226,1	82,4	4,0	46,2	2,0	200		4,0	5,0	50,0
15	-6,4	0,0	0	213,1	82,1	4,0	47,1	2,0	210		6,0	5,0	50,0
16	-6,4	0,0	0	212,4	82,1	4,0	46,4	2,0	211		5,0	5,0	50,0
17	-9,1	0,0	0	215,5	86,6	4,0	47,1	2,0	207		6,0	6,0	50,0
18	-7,8	0,0	0	217,5	84,2	4,0	47,0	2,0	223		5,0	6,0	50,0
19	-7,4	0,0	0	217,9	83,8	4,0	47,0	2,0	200		8,0	8,0	50,0
20	0,8	0,0	0	215,6	71,5	4,0	43,3	2,0	168		7,0	8,0	50,0
21	2,0	0,0	0	225,1	70,0	4,0	42,0	2,0	163		7,0	7,0	50,0
22	2,7	0,0	0	225,4	70,0	4,0	42,0	2,0	157		6,0	6,0	50,0
23	3,9	0,0	0	219,5	70,0	4,0	41,8	2,0	146		6,0	8,0	50,0
24	-1,9	0,0	0	222,8	75,7	4,0	43,6	2,0	179		4,0	6,0	50,0
25	-1,6	0,0	0	220,6	74,7	4,1	44,2	2,0	180		7,0	8,0	50,0
26	-0,1	0,0	0	216,1	72,8	4,1	43,7	2,0	170		8,0	9,0	50,0
27	2,8	0,0	0	217,8	70,0	4,0	42,2	2,0	150		7,0	8,0	50,0
28	2,2	0,0	0	221,1	70,0	4,0	42,3	2,0	158		5,0	6,0	50,0
29	4,4	0,0	0	211,3	70,0	4,0	42,3	2,0	153		7,0	13,0	50,0
30	4,7	0,0	0	206,9	70,0	4,0	42,3	2,0	150		6,0	7,0	50,0
31	8,0	0,0	0	195,8	70,0	4,0	42,3	2,0	137		6,0	6,0	50,0
	-1,5	0,0	0	218,7	75,6	4,0	44,5	2,0	5510	0	183	210,0	50,0