

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	28,7	0,0	0	63,3	70,0	3,3	48,1	2,0	30		1,0	3,0	50,0
2	26,0	0,0	0	62,3	70,0	3,3	48,8	2,0	29		1,0	2,0	50,0
3	23,0	0,0	0	63,8	70,0	3,3	48,3	2,0	28		1,0	1,0	50,0
4	26,2	0,0	0	63,6	70,0	3,3	48,1	2,0	30		2,0	2,0	50,0
5	24,2	0,0	0	64,0	70,0	3,3	48,6	2,0	29		1,0	1,0	50,0
6	16,5	0,0	0	66,0	70,0	3,3	47,8	2,0	32		1,0	1,0	50,0
7	20,5	0,0	0	64,5	70,0	3,3	48,0	2,0	29		1,0	2,0	50,0
8	20,2	0,0	0	65,0	70,0	3,3	45,4	2,0	32		3,0	3,0	50,0
9	19,8	0,0	0	63,9	70,0	3,3	47,5	2,0	31		1,0	1,0	50,0
10	20,2	0,0	0	64,8	70,0	3,3	46,9	2,0	31		1,0	1,0	50,0
11	19,7	0,0	0	64,3	70,0	3,3	47,1	2,0	30		2,0	1,0	50,0
12	16,3	0,0	0	64,3	70,0	3,3	47,1	2,0	32		1,0	2,0	50,0
13	19,8	0,0	0	63,8	70,0	3,3	47,2	2,0	33		1,0	3,0	50,0
14	19,7	0,0	0	62,8	70,0	3,3	47,0	2,0	30		1,0	1,0	50,0
15	18,3	0,0	0	63,9	70,0	3,3	46,6	2,0	32		1,0	2,0	50,0
16	17,5	0,0	0	63,6	70,0	3,3	47,0	2,0	31		1,0	1,0	50,0
17	18,2	0,0	0	64,5	70,0	3,3	46,8	2,0	34		1,0	3,0	50,0
18	18,6	0,0	0	63,5	70,0	3,3	46,7	2,0	31		0,0	1,0	50,0
19	22,7	0,0	0	63,4	70,0	3,3	46,9	2,0	31		2,0	4,0	50,0
20	20,2	0,0	0	61,9	70,0	3,3	46,9	2,0	30		0,0	4,0	50,0
21	24,5	0,0	0	62,7	70,0	3,3	47,0	2,0	31		1,0	3,0	50,0
22	27,2	0,0	0	60,9	70,0	3,3	47,3	2,0	30		2,0	4,0	50,0
23	24,8	0,0	0	60,3	70,0	3,3	47,8	2,0	29		0,0	2,0	50,0
24	20,9	0,0	0	62,7	70,0	3,3	46,9	2,0	31		2,0	2,0	50,0
25	22,6	0,0	0	63,3	70,0	3,3	47,0	2,0	30		1,0	4,0	50,0
26	23,8	0,0	0	61,8	70,0	3,3	47,4	2,0	30		1,0	3,0	50,0
27	20,3	0,0	0	63,0	70,0	3,3	45,1	2,0	31		1,0	3,0	50,0
28	19,2	0,0	0	65,0	70,0	3,3	47,5	2,0	33		1,0	1,0	50,0
29	18,2	0,0	0	63,6	70,0	3,3	47,4	2,0	28		0,0	3,0	50,0
30	20,1	0,0	0	64,1	70,0	3,3	47,3	2,0	32		1,0	1,0	50,0
31	17,8	0,0	0	67,0	70,0	3,3	47,0	2,0	33		1,0	2,0	50,0
	21,1	0,0	0	63,6	70,0	3,3	47,2	2,0	953	0	34	67,0	50,0