

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	18,8	0,0	0	64,1	70,0	3,3	47,3	2,0	34		1,0	2,0	50,0
2	21,0	0,0	0	66,6	70,0	3,3	47,3	2,0	31		1,0	2,0	50,0
3	20,8	0,0	0	64,8	70,0	3,3	47,2	2,0	33		1,0	3,0	50,0
4	24,0	0,0	0	66,4	70,0	3,3	47,6	2,0	31		2,0	2,0	50,0
5	27,4	0,0	0	64,3	70,0	3,3	48,0	2,0	30		1,0	3,0	50,0
6	20,0	0,0	0	64,0	70,0	3,3	48,1	2,0	31		1,0	2,0	50,0
7	19,3	0,0	0	65,3	70,0	3,3	47,7	2,0	31		3,0	3,0	50,0
8	20,9	0,0	0	64,2	70,0	3,3	47,7	2,0	31		1,0	3,0	50,0
9	19,9	0,0	0	65,0	70,0	3,3	47,6	2,0	30		1,0	2,0	50,0
10	20,3	0,0	0	65,2	70,0	3,3	47,4	2,0	32		1,0	4,0	50,0
11	21,7	0,0	0	64,7	70,0	3,3	47,1	2,0	33		2,0	2,0	50,0
12	23,6	0,0	0	64,6	70,0	3,3	47,5	2,0	30		1,0	5,0	50,0
13	22,3	0,0	0	61,8	70,0	3,3	47,9	2,0	29		1,0	2,0	50,0
14	25,8	0,0	0	62,7	70,0	3,3	47,6	2,0	31		1,0	4,0	50,0
15	27,1	0,0	0	63,2	70,0	3,3	48,0	2,0	28		2,0	2,0	50,0
16	26,9	0,0	0	61,4	70,0	3,3	47,7	2,0	30		1,0	3,0	50,0
17	26,8	0,0	0	61,5	70,0	3,3	47,7	2,0	28		2,0	4,0	50,0
18	28,0	0,0	0	61,0	70,0	3,3	48,1	2,0	27		1,0	3,0	50,0
19	26,7	0,0	0	60,3	70,0	3,3	48,0	2,0	28		1,0	3,0	50,0
20	24,3	0,0	0	59,7	70,0	3,0	47,9	2,0	30		1,0	2,0	50,0
21	23,9	0,0	0	61,7	70,0	3,3	47,7	2,0	26		2,0	4,0	50,0
22	24,8	0,0	0	61,6	70,0	3,3	48,0	2,0	30		1,0	2,0	50,0
23	27,2	0,0	0	60,5	70,0	3,3	47,9	2,0	29		1,0	2,0	50,0
24	27,7	0,0	0	61,8	70,0	3,3	47,8	2,0	29		2,0	3,0	50,0
25	26,4	0,0	0	60,4	70,0	3,3	48,0	2,0	27		1,0	5,0	50,0
26	24,6	0,0	0	60,1	70,0	3,3	47,9	2,0	28		1,0	2,0	50,0
27	25,7	0,0	0	59,7	70,0	3,3	48,4	2,0	28		2,0	3,0	50,0
28	24,9	0,0	0	60,8	70,0	3,3	48,0	2,0	29		2,0	3,0	50,0
29	24,3	0,0	0	60,4	70,0	3,3	47,8	2,0	27		0,0	4,0	50,0
30	19,1	0,0	0	61,8	70,0	3,3	47,5	2,0	30		2,0	2,0	50,0
31	15,0	0,0	0	64,6	70,0	3,3	47,1	2,0	32		1,0	1,0	50,0
	23,5	0,0	0	62,7	70,0	3,3	47,7	2,0	923	0	41	87,0	50,0