

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. rugsėjo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	12,7	0,0	0	65,7	70,0	3,3	47,8	2,0	31		1,0	2,0	50,0
2	13,3	0,0	0	67,3	70,0	3,3	47,5	2,0	33		2,0	3,0	50,0
3	11,2	0,0	0	68,1	70,0	3,3	47,8	2,0	33		0,0	2,0	50,0
4	12,5	0,0	0	72,8	70,0	3,3	47,5	2,0	34		2,0	1,0	50,0
5	12,3	0,0	0	62,0	70,0	3,3	46,8	2,0	31		0,0	1,0	50,0
6	11,5	0,0	0	62,0	70,0	3,3	46,6	2,0	31		8,0	9,0	50,0
7	13,5	0,0	0	72,6	70,0	3,3	47,8	2,0	34		13,0	17,0	50,0
8	12,9	0,0	0	74,6	70,0	3,3	48,4	2,0	36		3,0	5,0	50,0
9	12,1	0,0	0	73,4	70,0	3,3	48,0	2,0	34		3,0	4,0	50,0
10	13,1	0,0	0	72,8	70,0	3,3	47,9	2,0	33		1,0	2,0	50,0
11	9,6	0,0	0	74,5	70,0	3,3	47,2	2,0	38		2,0	2,0	50,0
12	12,2	0,0	0	77,3	70,0	3,3	47,3	2,0	34		5,0	4,0	50,0
13	14,4	0,0	0	74,7	70,0	3,3	47,3	2,0	37		3,0	4,0	50,0
14	15,9	0,0	0	71,8	70,0	3,3	47,7	2,0	35		2,0	2,0	50,0
15	15,3	0,0	0	73,0	70,0	3,3	47,5	2,0	34		2,0	3,0	50,0
16	14,2	0,0	0	72,8	70,0	3,3	47,5	2,0	36		2,0	2,0	50,0
17	13,1	0,0	0	72,5	70,0	3,3	47,7	2,0	45		1,0	1,0	50,0
18	13,6	0,0	0	73,8	70,0	3,3	47,7	2,0	24		2,0	3,0	50,0
19	13,9	0,0	0	71,3	70,0	3,3	47,8	2,0	37		3,0	5,0	50,0
20	13,7	0,0	0	71,9	70,0	3,3	48,0	2,0	36		3,0	2,0	50,0
21	11,8	0,0	0	73,3	70,0	3,3	47,9	2,0	34		2,0	2,0	50,0
22	10,3	0,0	0	76,4	70,0	3,3	47,6	2,0	35		3,0	4,0	50,0
23	11,2	0,0	0	72,1	70,0	3,3	48,0	2,0	35		3,0	4,0	50,0
24	10,1	0,0	0	72,9	70,0	3,3	47,3	2,0	37		2,0	2,0	50,0
25	12,7	0,0	0	75,1	70,0	3,3	47,0	2,0	36		2,0	2,0	50,0
26	14,3	0,0	0	74,0	70,0	3,3	47,2	2,0	37		1,0	2,0	50,0
27	12,3	0,0	0	74,8	70,0	3,3	47,5	2,0	36		4,0	4,0	50,0
28	10,8	0,0	0	74,3	70,0	3,3	47,2	2,0	38		2,0	3,0	50,0
29	11,5	0,0	0	75,6	70,0	3,3	47,2	2,0	37		1,0	3,0	50,0
30	12,2	0,0	0	72,7	70,0	3,3	47,2	2,0	37		3,0	2,0	50,0
31													
	12,6	0,0	0	72,2	70,0	3,3	47,5	2,0	1048	0	81	102,0	50,0