

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. sausio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	1,1	0,0	0	234,6	72,0	4,0	42,9	2,0	169		4,0	4,0	60,0
2	2,2	0,0	0	230,9	71,0	4,0	43,2	2,0	164		5,0	5,0	60,0
3	5,8	0,0	0	226,5	70,0	4,0	42,7	2,0	158		4,0	5,0	60,0
4	5,4	0,0	0	222,9	70,0	4,0	42,4	2,0	150		4,0	5,0	60,0
5	2,8	0,0	0	233,8	70,0	4,0	42,3	2,0	156		5,0	5,0	60,0
6	-1,2	0,0	0	236,8	74,5	4,0	43,1	2,0	169		7,0	9,0	60,0
7	-1,5	0,0	0	227,4	75,3	4,0	44,4	2,0	182		4,0	4,0	60,0
8	-1,5	0,0	0	227,8	74,1	4,0	44,4	2,0	177		4,0	4,0	60,0
9	-1,0	0,0	0	237,6	73,7	4,0	43,6	2,0	172		5,0	4,0	60,0
10	-1,3	0,0	0	231,7	73,9	4,0	43,5	2,0	181		5,0	5,0	60,0
11	-7,8	0,0	0	241,4	82,8	4,0	45,5	2,0	196		3,0	4,0	60,0
12	-3,6	0,0	0	224,6	77,7	4,0	45,5	2,0	189		7,0	7,0	60,0
13	3,5	0,0	0	234,4	70,1	4,0	41,9	2,0	154		6,0	8,0	60,0
14	3,4	0,0	0	225,1	70,0	4,0	42,1	2,0	164		7,0	16,0	60,0
15	1,3	0,0	0	225,8	70,9	4,0	42,8	2,0	163		4,0	5,0	60,0
16	0,1	0,0	0	235,1	71,8	4,0	42,7	2,0	165		5,0	4,0	60,0
17	-1,4	0,0	0	235,0	74,3	4,0	43,3	2,0	174		4,0	5,0	60,0
18	-0,8	0,0	0	228,4	73,5	4,0	44,0	2,0	179		5,0	5,0	60,0
19	0,8	0,0	0	228,9	71,3	4,0	42,9	2,0	162		4,0	5,0	60,0
20	-0,9	0,0	0	234,9	73,5	4,0	42,8	2,0	170		5,0	5,0	60,0
21	-1,7	0,0	0	233,2	74,4	4,0	43,0	2,0	175		4,0	5,0	60,0
22	-2,4	0,0	0	229,1	76,0	4,0	44,0	2,0	182		4,0	4,0	60,0
23	-3,7	0,0	0	235,3	78,5	4,0	44,4	2,0	188		6,0	6,0	60,0
24	-1,1	0,0	0	234,4	73,6	4,0	43,5	2,0	175		6,0	6,0	60,0
25	1,2	0,0	0	225,1	70,9	4,0	42,5	2,0	165		4,0	5,0	60,0
26	1,6	0,0	0	231,8	70,6	4,0	42,7	2,0	166		4,0	5,0	60,0
27	2,3	0,0	0	226,6	70,0	4,0	42,6	2,0	165		6,0	6,0	60,0
28	0,3	0,0	0	227,3	71,9	4,0	42,6	2,0	162		4,0	4,0	60,0
29	1,0	0,0	0	222,3	71,1	4,0	43,0	2,0	166		4,0	4,0	60,0
30	-0,1	0,0	0	228,6	72,3	4,0	42,9	2,0	165		5,0	5,0	60,0
31	-2,3	0,0	0	234,8	75,7	4,0	43,3	2,0	177		5,0	6,0	60,0
	0,0	0,0	0	230,7	73,1	4,0	43,2	2,0	5280	0	149	170,0	60,0