

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2022 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-0,8	0,0	0	231,6	73,2	4,0	43,2	2,0	172		5,0	5,0	60,0
2	-2,8	0,0	0	233,9	76,5	4,0	43,6	2,0	182		6,0	6,0	60,0
3	-3,3	0,0	0	236,1	77,4	4,0	43,8	2,0	179		10,0	12,0	60,0
4	-0,1	0,0	0	228,8	71,8	4,0	43,1	2,0	170		5,0	6,0	60,0
5	2,0	0,0	0	224,8	70,0	4,0	42,4	2,0	166		5,0	5,0	60,0
6	2,0	0,0	0	229,3	70,0	4,0	42,5	2,0	165		4,0	4,0	60,0
7	2,2	0,0	0	223,0	70,0	4,0	42,5	2,0	167		6,0	6,0	60,0
8	2,6	0,0	0	221,1	70,0	4,0	42,2	2,0	154		5,0	5,0	60,0
9	4,5	0,0	0	217,4	70,0	4,0	42,2	2,0	153		5,0	5,0	60,0
10	4,0	0,0	0	214,8	70,0	4,0	42,2	2,0	153		6,0	5,0	60,0
11	2,3	0,0	0	216,8	70,0	4,0	42,2	2,0	155		6,0	7,0	60,0
12	0,3	0,0	0	222,0	70,9	4,0	42,2	2,0	161		4,0	4,0	60,0
13	0,8	0,0	0	220,6	71,2	4,0	42,4	2,0	159		5,0	5,0	60,0
14	2,3	0,0	0	209,9	70,5	4,0	42,0	2,0	152		8,0	6,0	60,0
15	3,8	0,0	0	206,5	70,0	4,0	41,7	2,0	145		6,0	8,0	60,0
16	6,4	0,0	0	195,8	70,0	4,0	41,8	2,0	138		4,0	5,0	60,0
17	4,3	0,0	0	198,4	70,0	4,0	41,8	2,0	141		8,0	7,0	60,0
18	3,6	0,0	0	198,3	70,0	4,0	41,6	2,0	143		6,0	14,0	60,0
19	3,2	0,0	0	202,5	70,0	4,0	41,4	2,0	146		5,0	4,0	60,0
20	2,9	0,0	0	206,4	70,0	4,0	41,3	2,0	146		4,0	4,0	60,0
21	3,8	0,0	0	206,6	70,0	4,0	41,4	2,0	144		5,0	7,0	60,0
22	1,1	0,0	0	211,7	70,7	4,0	41,5	2,0	149		6,0	6,0	60,0
23	1,7	0,0	0	205,6	70,0	4,0	41,5	2,0	152		5,0	4,0	60,0
24	2,6	0,0	0	207,6	70,0	4,0	41,3	2,0	148		7,0	8,0	60,0
25	4,0	0,0	0	201,6	70,0	4,0	41,3	2,0	144		5,0	6,0	60,0
26	2,4	0,0	0	210,8	70,8	4,0	41,5	2,0	150		6,0	6,0	60,0
27	-1,8	0,0	0	221,8	74,8	4,0	42,2	2,0	161		5,0	5,0	60,0
28	-1,3	0,0	0	216,2	75,0	4,0	42,6	2,0	160		5,0	4,0	60,0
	1,9	0,0	0	215,0	71,2	4,0	42,1	2,0	4355	0	157	169,0	60,0