

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. birželio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	17,2	0,0	0	85,9	70,0	3,2	50,1	2,0	37		4,0	4,0	210,0
2	10,3	0,0	0	91,2	70,0	3,2	53,5	2,0	36		4,0	5,0	220,0
3	11,8	0,0	0	89,4	70,0	3,2	50,1	2,0	36		3,0	3,0	220,0
4	15,0	0,0	0	90,8	70,0	3,2	49,8	2,0	39		4,0	4,0	220,0
5	15,1	0,0	0	86,8	70,0	3,2	49,8	2,0	36		3,0	4,0	170,0
6	19,0	0,0	0	85,5	70,0	3,2	49,8	2,0	37		4,0	8,0	130,0
7	22,0	0,0	0	88,3	70,0	3,2	49,6	2,0	34		4,0	4,0	130,0
8	23,5	0,0	0	83,8	70,0	3,2	50,1	2,0	36		3,0	5,0	150,0
9	20,7	0,0	0	81,8	70,0	3,2	50,1	2,0	34		4,0	4,0	150,0
10	16,4	0,0	0	83,4	70,0	3,2	49,8	2,0	34		3,0	4,0	150,0
11	17,2	0,0	0	85,8	70,0	3,2	49,8	2,0	34		4,0	3,0	150,0
12	18,3	0,0	0	86,9	70,0	3,2	49,8	2,0	36		3,0	5,0	150,0
13	19,9	0,0	0	86,1	70,0	3,2	49,9	2,0	36		16,0	16,0	130,0
14	19,7	0,0	0	85,2	70,0	3,2	50,2	2,0	34		3,0	5,0	130,0
15	21,5	0,0	0	83,5	70,0	3,2	50,3	2,0	35		3,0	3,0	130,0
16	23,8	0,0	0	83,2	70,0	3,2	50,3	2,0	32		6,0	7,0	130,0
17	21,3	0,0	0	80,8	70,0	3,2	50,7	2,0	34		3,0	3,0	130,0
18	21,3	0,0	0	85,8	70,0	3,2	50,2	2,0	33		4,0	4,0	130,0
19	21,7	0,0	0	81,2	70,0	3,2	50,4	2,0	34		4,0	5,0	150,0
20	25,0	0,0	0	81,4	70,0	3,2	50,6	2,0	33		4,0	4,0	120,0
21	27,6	0,0	0	80,8	70,0	3,2	50,9	2,0	30		3,0	4,0	120,0
22	21,9	0,0	0	79,8	70,0	3,2	50,9	2,0	33		4,0	4,0	120,0
23	22,6	0,0	0	80,7	70,0	3,2	50,8	2,0	33		4,0	4,0	120,0
24	22,6	0,0	0	79,9	70,0	3,2	50,6	2,0	32		4,0	5,0	120,0
25	20,2	0,0	0	83,3	70,0	3,2	50,6	2,0	33		4,0	4,0	120,0
26	20,6	0,0	0	80,8	70,0	3,2	50,6	2,0	30		7,0	7,0	120,0
27	18,4	0,0	0	79,3	70,0	3,2	50,8	2,0	31		3,0	4,0	120,0
28	18,8	0,0	0	78,2	70,0	3,2	50,6	2,0	31		5,0	5,0	120,0
29	21,3	0,0	0	80,1	70,0	3,2	50,6	2,0	32		4,0	4,0	120,0
30	23,5	0,0	0	79,6	70,0	3,2	50,4	2,0	33		6,0	6,0	120,0
	19,9	0,0	0	83,6	70,0	3,2	50,4	2,0	1018	0	130	147,0	143,3