

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. gegužės mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	11,3	0,0	0	87,9	70,0	3,6	47,9	2,0	41		3,0	3,0	60,0
2	9,9	0,0	0	89,3	70,0	3,6	48,0	2,0	42		2,0	1,0	150,0
3	11,3	0,0	0	91,7	70,0	3,5	48,6	2,0	42		3,0	2,0	140,0
4	8,7	0,0	0	84,8	70,0	3,6	49,1	2,1	44		2,0	3,0	200,0
5	6,0	0,0	0	97,5	70,0	3,6	52,0	2,0	47		1,0	2,0	350,0
6	6,4	0,0	0	96,5	70,0	3,5	53,0	2,0	46		1,0	1,0	350,0
7	8,2	0,0	0	101,3	70,0	3,6	52,5	2,0	47		2,0	2,0	360,0
8	13,8	0,0	0	97,5	70,0	3,6	53,7	2,0	45		10,0	11,0	420,0
9	13,3	0,0	0	142,3	70,0	3,5	58,5	2,0	49		10,0	14,0	420,0
10	13,8	0,0	0	130,4	70,0	3,6	57,5	2,0	46		14,0	16,0	350,0
11	13,8	0,0	0	101,3	70,0	3,6	53,3	2,0	37		6,0	6,0	200,0
12	18,7	0,0	0	95,1	70,0	3,2	51,0	2,0	37		4,0	4,0	400,0
13	18,8	0,0	0	96,5	70,0	3,2	51,0	2,0	36		5,0	6,0	400,0
14	20,7	0,0	0	92,3	70,0	3,2	50,7	2,0	41		3,0	2,0	400,0
15	19,3	0,0	0	94,8	70,0	3,2	51,2	2,0	37		3,0	4,0	400,0
16	17,2	0,0	0	98,2	70,0	3,2	50,9	2,0	38		5,0	4,0	350,0
17	11,5	0,0	0	94,3	70,0	3,2	49,8	2,0	39		6,0	6,0	250,0
18	12,9	0,0	0	94,2	70,0	3,2	49,8	2,0	37		5,0	5,0	220,0
19	15,7	0,0	0	88,3	70,0	3,2	49,8	2,0	39		4,0	5,0	300,0
20	17,1	0,0	0	88,8	70,0	3,2	50,1	2,0	37		4,0	3,0	350,0
21	18,3	0,0	0	91,9	70,0	3,2	49,8	2,0	38		3,0	3,0	310,0
22	18,5	0,0	0	89,0	70,0	3,2	50,0	2,0	36		3,0	3,0	350,0
23	21,4	0,0	0	92,4	70,0	3,2	49,8	2,0	34		4,0	4,0	0,0
24	21,8	0,0	0	90,2	70,0	3,2	49,8	2,0	38		3,0	5,0	0,0
25	21,2	0,0	0	86,3	70,0	3,2	50,1	2,0	35		4,0	5,0	0,0
26	16,6	0,0	0	86,6	70,0	3,2	50,2	2,0	35		3,0	4,0	0,0
27	14,6	0,0	0	87,5	70,0	3,2	50,0	2,0	37		4,0	3,0	0,0
28	16,5	0,0	0	90,5	70,0	3,2	49,9	2,0	35		4,0	4,0	0,0
29	19,3	0,0	0	87,1	70,0	3,2	50,2	2,0	38		3,0	4,0	0,0
30	14,9	0,0	0	86,2	70,0	3,2	50,1	2,0	36		4,0	4,0	0,0
31	17,5	0,0	0	87,1	70,0	3,2	50,1	2,0	36		3,0	3,0	0,0
	15,1	0,0	0	94,8	70,0	3,3	50,9	2,0	1225	0	131	142,0	217,1