

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	-2,6	0,0	0	201,8	76,6	4,0	44,6	2,0	178	0,0	5,0	6,0	80,0
2	-1,2	0,0	0	198,1	73,6	4,0	44,3	2,0	166	0,0	5,0	5,0	80,0
3	-2,6	0,0	0	205,0	76,2	4,0	44,4	2,0	172	0,0	5,0	4,0	80,0
4	-1,0	0,0	0	202,3	73,8	4,0	43,7	2,0	167	0,0	6,0	6,0	80,0
5	-2,7	0,0	0	206,8	76,4	4,0	44,1	2,0	176	0,0	5,0	6,0	80,0
6	-3,8	0,0	0	199,3	78,5	4,0	45,6	2,0	184	0,0	5,0	5,0	80,0
7	-3,2	0,0	0	206,2	77,8	4,0	44,7	2,0	179	0,0	5,0	5,0	80,0
8	-3,7	0,0	0	200,0	78,4	4,0	45,2	2,0	187	0,0	6,0	6,0	80,0
9	-2,9	0,0	0	198,3	77,3	4,0	45,2	2,0	180	0,0	6,0	5,0	80,0
10	-1,3	0,0	0	205,4	74,0	4,0	44,0	2,0	176	0,0	6,0	5,0	80,0
11	0,3	0,0	0	202,8	72,0	4,0	43,3	2,0	147	0,0	6,0	6,0	80,0
12	1,5	0,0	0	201,3	70,2	4,0	42,7	2,0	162	0,0	6,0	6,0	80,0
13	1,4	0,0	0	202,2	70,6	4,0	42,8	2,0	155	0,0	6,0	6,0	80,0
14	-0,7	0,0	0	205,6	73,3	4,0	43,3	2,0	165	0,0	4,0	11,0	80,0
15	-0,3	0,0	0	199,5	72,4	4,0	43,7	2,0	164	0,0	7,0	6,0	80,0
16	3,7	0,0	0	189,5	67,8	4,0	42,7	2,0	151	0,0	6,0	6,0	80,0
17	6,0	0,0	0	195,1	67,0	4,0	41,8	2,0	134	0,0	6,0	4,0	80,0
18	6,3	0,0	0	187,8	67,0	4,0	42,1	2,0	133	0,0	5,0	5,0	80,0
19	6,8	0,0	0	188,6	67,0	4,0	42,1	2,0	129	0,0	5,0	5,0	80,0
20	3,9	0,0	0	199,0	67,4	4,0	42,2	2,0	136	0,0	6,0	5,0	80,0
21	2,2	0,0	0	212,3	69,7	4,0	43,0	2,0	147	0,0	6,0	6,0	80,0
22	1,3	0,0	0	201,1	70,5	4,0	43,6	2,0	147	0,0	4,0	4,0	80,0
23	0,5	0,0	0	204,1	71,5	4,0	44,1	2,0	149	0,0	5,0	4,0	80,0
24	0,3	0,0	0	203,7	71,7	4,0	44,1	2,0	157	0,0	5,0	5,0	80,0
25	3,8	0,0	0	194,8	67,7	4,0	43,0	2,0	138	0,0	5,0	11,0	80,0
26	2,1	0,0	0	200,5	70,0	4,0	43,5	2,0	144	0,0	5,0	3,0	80,0
27	1,9	0,0	0	199,3	70,0	4,0	43,5	2,0	146	0,0	5,0	5,0	80,0
28	2,4	0,0	0	192,5	69,5	4,0	44,0	2,0	141	0,0	5,0	4,0	80,0
29	4,8	0,0	0	191,8	67,0	4,0	42,2	2,0	133	0,0	4,0	4,0	80,0
30	3,6	0,0	0	186,3	68,1	4,0	42,2	2,0	136	0,0	4,0	3,0	80,0
31	2,0	0,0	0	194,3	70,5	4,0	42,7	2,0	149	0,0	4,0	4,0	80,0
	0,9	0,0	0	199,2	71,7	4,0	43,5	2,0	4828	0	163	166,0	80,0