

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. kovo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	2,3	0,0	0	218,2	70,5	4,0	41,8	2,0	150		5,0	8,0	50,0
2	3,0	0,0	0	215,2	70,0	4,0	41,9	2,0	156		7,0	8,0	50,0
3	3,4	0,0	0	217,9	70,0	4,0	41,7	2,0	144		6,0	9,0	50,0
4	-0,2	0,0	0	226,4	72,5	4,0	42,4	2,0	167		6,0	6,0	50,0
5	-0,4	0,0	0	225,4	72,3	4,0	42,5	2,0	156		5,0	8,0	50,0
6	-2,0	0,0	0	234,5	75,3	4,0	42,8	1,9	167		6,0	8,0	50,0
7	0,4	0,0	0	210,7	71,8	4,0	42,9	2,0	157		8,0	10,0	50,0
8	-1,8	0,0	0	227,8	75,2	4,0	42,5	2,0	170		7,0	20,0	50,0
9	-1,8	0,0	0	223,6	74,2	4,0	42,6	2,0	164		5,0	8,0	50,0
10	-1,8	0,0	0	221,3	74,8	4,0	43,2	2,0	172		7,0	8,0	50,0
11	-0,5	0,0	0	214,8	73,7	4,0	42,4	2,0	154		6,0	7,0	50,0
12	-2,2	0,0	0	221,0	75,6	4,0	43,0	2,0	178		6,0	7,0	50,0
13	4,2	0,0	0	196,9	70,1	4,0	42,3	2,0	142		7,0	9,0	50,0
14	7,8	0,0	0	185,8	70,0	4,0	41,8	2,0	141		7,0	9,0	50,0
15	3,6	0,0	0	200,7	70,6	4,0	41,8	2,0	145		5,0	8,0	50,0
16	2,4	0,0	0	213,8	71,6	4,0	42,1	2,0	167		6,0	8,0	50,0
17	4,3	0,0	0	197,8	70,0	4,0	42,1	2,0	121		7,0	9,0	50,0
18	7,8	0,0	0	188,8	70,0	4,0	42,0	2,0	132		6,0	8,0	50,0
19	10,3	0,0	0	180,8	70,0	4,0	42,0	2,0	122		5,0	7,0	50,0
20	10,7	0,0	0	171,8	70,0	4,1	42,3	2,0	112		6,0	7,0	80,0
21	7,0	0,0	0	176,4	70,0	4,0	41,8	2,0	119		5,0	7,0	70,0
22	9,7	0,0	0	149,0	70,0	4,0	42,4	2,0	114		5,0	12,0	70,0
23	12,0	0,0	0	139,3	70,0	4,0	43,3	2,0	96		4,0	6,0	70,0
24	10,9	0,0	0	143,3	70,0	4,0	42,3	2,0	93		6,0	7,0	70,0
25	10,1	0,0	0	146,2	70,0	4,0	42,1	2,0	91		5,0	7,0	70,0
26	8,4	0,0	0	157,3	70,0	4,0	41,9	2,0	101		7,0	7,0	70,0
27	3,3	0,0	0	170,2	71,0	4,0	42,1	2,0	128		22,0	27,0	70,0
28	1,8	0,0	0	192,0	70,9	4,0	42,0	2,0	128		5,0	9,0	70,0
29	1,3	0,0	0	165,3	71,0	4,0	42,3	2,0	132		8,0	9,0	70,0
30	7,5	0,0	0	162,2	70,0	4,0	42,1	2,0	116		7,0	8,0	70,0
31	9,4	0,0	0	160,7	70,0	4,0	41,7	2,0	109		7,0	9,0	70,0
	4,2	0,0	0	192,1	71,3	4,0	42,3	2,0	4244	0	204	280,0	58,1