

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. lapkričio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	7,2	0,0	0	178,1	67,0	4,0	43,4	2,0	109	0,0	4,0	4,0	80,0
2	8,3	0,0	0	181,3	67,0	4,0	43,9	2,0	107	0,0	5,0	5,0	80,0
3	10,2	0,0	0	173,8	67,0	4,0	43,9	2,0	101	0,0	9,0	8,0	80,0
4	7,8	0,0	0	178,0	67,0	4,0	43,7	2,0	105	0,0	8,0	8,0	80,0
5	8,3	0,0	0	182,8	67,0	4,0	43,6	2,0	104	0,0	5,0	5,0	80,0
6	9,2	0,0	0	183,3	67,0	4,0	44,0	2,0	111	0,0	5,0	5,0	80,0
7	8,3	0,0	0	185,0	67,0	4,0	43,7	2,0	106	0,0	5,0	4,0	80,0
8	9,0	0,0	0	189,8	67,0	4,0	44,0	2,0	109	0,0	5,0	6,0	80,0
9	7,6	0,0	0	187,0	67,0	4,0	44,0	2,0	105	0,0	11,0	11,0	80,0
10	7,1	0,0	0	189,7	67,0	4,0	44,2	2,0	122	0,0	11,0	11,0	80,0
11	6,5	0,0	0	195,1	67,0	4,0	43,9	2,0	108	0,0	12,0	12,0	80,0
12	6,6	0,0	0	204,0	67,0	4,0	43,6	2,0	119	0,0	12,0	11,0	80,0
13	4,7	0,0	0	198,1	67,0	4,0	43,2	2,0	122	0,0	40,0	42,0	80,0
14	4,6	0,0	0	192,1	67,0	4,0	42,6	2,0	115	0,0	8,0	8,0	80,0
15	2,1	0,0	0	203,6	67,0	4,0	42,5	2,0	129	0,0	4,0	5,0	80,0
16	2,3	0,0	0	197,8	68,6	4,0	43,3	2,0	139	0,0	4,0	4,0	80,0
17	0,4	0,0	0	192,8	71,7	4,0	43,9	2,0	145	0,0	4,0	3,0	80,0
18	-0,6	0,0	0	191,7	72,5	4,0	44,0	2,0	147	0,0	4,0	5,0	80,0
19	0,8	0,0	0	195,1	71,2	4,0	43,9	2,0	149	0,0	3,0	4,0	80,0
20	-0,4	0,0	0	195,2	72,8	4,0	44,5	2,0	157	0,0	4,0	5,0	80,0
21	-3,1	0,0	0	196,9	77,1	4,0	45,3	2,0	175	0,0	5,0	10,0	80,0
22	-3,0	0,0	0	204,3	76,8	4,0	46,2	2,0	162	0,0	4,0	4,0	80,0
23	1,3	0,0	0	198,3	70,5	4,0	44,3	2,0	152	0,0	7,0	6,0	80,0
24	0,7	0,0	0	201,8	71,5	4,0	43,9	2,0	159	0,0	4,0	5,0	80,0
25	-0,8	0,0	0	198,6	73,3	4,0	44,3	2,0	159	0,0	4,0	7,0	80,0
26	-4,8	0,0	0	201,3	79,5	4,0	46,2	2,0	176	0,0	4,0	1,0	80,0
27	-5,1	0,0	0	203,6	80,7	4,0	46,9	2,0	184	0,0	5,0	5,0	80,0
28	-5,4	0,0	0	201,3	80,3	4,0	47,1	2,0	195	0,0	4,0	4,0	80,0
29	-5,3	0,0	0	199,8	80,8	4,0	46,7	2,0	182	0,0	5,0	5,0	80,0
30	-3,7	0,0	0	197,4	78,4	4,0	45,5	2,0	180	0,0	6,0	5,0	80,0
	2,7	0,0	0	193,3	71,0	4,0	44,3	2,0	4133	0	211	218,0	80,0