

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	21,0	0,0	0	79,8	70,0	3,2	51,1	2,0	31		4,0	3,0	70,0
2	19,3	0,0	0	82,0	70,0	3,2	50,4	2,0	32		3,0	4,0	70,0
3	19,2	0,0	0	80,3	70,0	3,2	50,4	2,0	33		11,0	11,0	70,0
4	21,1	0,0	0	79,8	70,0	3,2	50,6	2,0	31		5,0	6,0	70,0
5	23,7	0,0	0	82,4	70,0	3,2	51,1	2,0	35		3,0	4,0	60,0
6	18,4	0,0	0	83,0	70,0	3,2	51,3	2,0	30		4,0	4,0	60,0
7	20,2	0,0	0	81,2	70,0	3,2	50,9	2,0	32		4,0	4,0	60,0
8	22,0	0,0	0	84,2	70,0	3,2	51,1	2,0	32		4,0	5,0	60,0
9	19,7	0,0	0	83,3	70,0	3,2	51,3	2,0	32		3,0	4,0	60,0
10	18,9	0,0	0	83,3	70,0	3,2	51,4	2,0	32		3,0	3,0	60,0
11	19,3	0,0	0	80,8	70,0	3,2	50,4	2,0	33		3,0	4,0	60,0
12	23,9	0,0	0	71,7	70,0	3,2	50,3	2,0	30		1,0	1,0	60,0
13	22,8	0,0	0	75,7	70,0	3,2	50,2	2,0	30		3,0	4,0	60,0
14	22,4	0,0	0	77,7	70,0	3,2	50,5	2,0	31		1,0	1,0	60,0
15	21,7	0,0	0	78,3	70,0	3,2	50,5	2,0	31		0,0	0,0	60,0
16	28,3	0,0	0	79,5	70,0	3,2	50,0	2,0	32		0,0	2,0	60,0
17	26,3	0,0	0	76,8	70,0	3,2	50,3	2,0	31		0,0	1,0	70,0
18	18,3	0,0	0	77,8	70,0	3,2	50,3	2,0	31		0,0	1,0	70,0
19	18,6	0,0	0	79,6	70,0	3,2	50,4	2,0	33		1,0	2,0	70,0
20	19,3	0,0	0	76,4	70,0	3,2	50,1	2,0	33		0,0	2,0	70,0
21	19,6	0,0	0	77,5	70,0	3,2	49,7	2,0	32		0,0	3,0	70,0
22	17,6	0,0	0	75,7	70,0	3,2	50,1	2,0	33		0,0	1,0	70,0
23	20,3	0,0	0	79,3	70,0	3,2	49,8	2,0	31		1,0	0,0	70,0
24	22,1	0,0	0	77,8	70,0	3,2	50,2	2,0	33		0,0	1,0	70,0
25	21,3	0,0	0	74,1	70,0	3,2	50,2	2,0	30		0,0	7,0	70,0
26	19,8	0,0	0	75,6	70,0	3,2	50,0	2,0	31		0,0	3,0	60,0
27	18,5	0,0	0	76,0	70,0	3,2	50,1	2,0	31		1,0	1,0	60,0
28	19,8	0,0	0	75,0	70,0	3,2	50,0	2,0	32		0,0	0,0	60,0
29	20,6	0,0	0	75,4	70,0	3,2	50,0	2,0	31		0,0	1,0	60,0
30	21,6	0,0	0	76,8	70,0	3,2	50,0	2,0	32		0,0	2,0	60,0
31	21,6	0,0	0	75,3	70,0	3,2	50,1	2,0	32		2,0	2,0	60,0
	20,9	0,0	0	78,4	70,0	3,2	50,4	2,0	983	0	57	87,0	64,2