

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	23,7	0,0	0	73,2	70,0	3,2	49,9	2,0	31	0,0	0,0	0,0	100,0
2	21,8	0,0	0	76,8	70,0	3,2	50,5	2,0	32	0,0	0,0	1,0	100,0
3	22,5	0,0	0	76,7	70,0	3,2	50,3	2,0	33	0,0	0,0	3,0	90,0
4	23,0	0,0	0	72,9	70,0	3,2	50,0	2,0	31	0,0	0,0	1,0	90,0
5	23,1	0,0	0	76,3	70,0	3,2	50,2	2,0	29	0,0	0,0	1,0	90,0
6	28,8	0,0	0	73,6	70,0	3,2	50,4	2,0	31	0,0	0,0	0,0	90,0
7	19,3	0,0	0	76,6	70,0	3,2	50,7	2,0	32	0,0	0,0	2,0	80,0
8	16,3	0,0	0	77,3	70,0	3,2	50,3	2,0	32	0,0	1,0	2,0	70,0
9	19,7	0,0	0	80,0	70,0	3,2	50,3	2,0	31	0,0	0,0	1,0	70,0
10	20,0	0,0	0	78,4	70,0	3,2	50,5	2,0	33	0,0	0,0	1,0	60,0
11	19,8	0,0	0	76,8	70,0	3,2	50,1	2,0	35	0,0	1,0	1,0	60,0
12	20,2	0,0	0	77,1	70,0	3,2	50,3	2,0	32	0,0	0,0	2,0	60,0
13	23,8	0,0	0	78,7	70,0	3,2	50,4	2,0	29	0,0	0,0	1,0	60,0
14	22,8	0,0	0	77,6	70,0	3,2	50,6	2,0	33	0,0	1,0	1,0	60,0
15	27,3	0,0	0	78,1	70,0	3,2	50,5	2,0	32	0,0	0,0	1,0	60,0
16	28,3	0,0	0	77,9	70,0	3,2	51,0	2,0	31	0,0	0,0	2,0	60,0
17	29,4	0,0	0	75,7	70,0	3,2	51,3	2,0	28	0,0	1,0	3,0	60,0
18	28,3	0,0	0	72,0	70,0	3,2	50,8	2,0	29	0,0	0,0	1,0	60,0
19	28,3	0,0	0	69,4	70,0	3,2	50,7	2,0	29	0,0	0,0	0,0	60,0
20	26,2	0,0	0	87,5	70,0	3,2	48,6	2,0	19	0,0	3,0	3,0	60,0
21	23,3	0,0	0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1,0	60,0
22	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1,0	60,0
23	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	26,0	26,0	60,0
24	19,9	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	5,0	6,0	60,0
25	22,8	0,0	0	145,7	59,2	3,2	42,2	2,0	55	0,0	3,0	5,0	60,0
26	23,3	0,0	0	81,3	70,0	3,2	50,2	2,0	33	0,0	3,0	3,0	60,0
27	24,4	0,0	0	77,1	70,0	3,2	49,2	2,0	34	0,0	1,0	2,0	60,0
28	20,3	0,0	0	80,0	70,0	3,2	49,5	1,8	35	0,0	1,0	1,0	60,0
29	19,5	0,0	0	79,1	70,0	3,2	49,5	2,0	33	0,0	1,0	2,0	60,0
30	22,7	0,0	0	76,8	70,0	3,2	49,7	2,0	34	0,0	0,0	1,0	60,0
31	20,2	0,0	0	80,4	70,0	3,2	49,6	2,0	34	0,0	2,0	2,0	60,0
	23,1	0,0	0	70,0	69,6	3,2	49,9	2,0	870	0	49	77,0	67,7