

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. rugsėjo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRL, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	18,4	0,0	0	78,3	70,0	3,2	49,7	2,0	35	0,0	0,0	1,0	60,0
2	18,6	0,0	0	80,2	70,0	3,2	49,8	2,0	35	0,0	0,0	1,0	60,0
3	17,5	0,0	0	83,7	70,0	3,2	49,2	2,0	34	0,0	1,0	1,0	60,0
4	18,8	0,0	0	82,9	70,0	3,2	50,3	2,0	36	0,0	1,0	2,0	60,0
5	21,0	0,0	0	81,0	70,0	3,2	50,5	2,0	33	0,0	0,0	2,0	60,0
6	18,2	0,0	0	83,2	70,0	3,2	51,0	2,0	32	0,0	1,0	3,0	60,0
7	17,6	0,0	0	85,8	70,0	3,2	51,0	2,0	34	0,0	1,0	1,0	60,0
8	18,6	0,0	0	83,9	70,0	3,2	51,0	2,0	32	0,0	0,0	1,0	60,0
9	19,7	0,0	0	81,2	70,0	3,2	51,1	2,0	33	0,0	0,0	2,0	60,0
10	20,9	0,0	0	82,9	70,0	3,2	50,8	2,0	31	0,0	1,0	2,0	60,0
11	21,5	0,0	0	81,4	70,0	3,2	50,9	2,0	33	0,0	0,0	2,0	60,0
12	23,3	0,0	0	81,8	70,0	3,2	51,1	2,0	32	0,0	1,0	2,0	60,0
13	23,3	0,0	0	80,3	70,0	3,2	51,6	2,0	31	0,0	0,0	1,0	60,0
14	16,1	0,0	0	81,4	70,0	3,2	51,4	2,0	31	0,0	1,0	3,0	60,0
15	13,4	0,0	0	80,9	70,0	3,2	50,8	2,0	32	0,0	0,0	2,0	60,0
16	15,3	0,0	0	82,1	70,0	3,2	50,9	2,0	33	0,0	0,0	2,0	60,0
17	17,3	0,0	0	83,5	70,0	3,2	50,5	2,0	36	0,0	1,0	1,0	60,0
18	21,9	0,0	0	78,4	70,0	3,2	50,1	2,0	30	0,0	0,0	2,0	60,0
19	18,8	0,0	0	80,6	70,0	3,2	50,5	2,0	33	0,0	0,0	1,0	60,0
20	18,8	0,0	0	79,3	67,0	3,2	50,7	2,0	32	0,0	0,0	2,0	60,0
21	20,3	0,0	0	81,6	70,0	3,2	50,6	2,0	36	0,0	1,0	2,0	60,0
22	21,8	0,0	0	78,1	70,0	3,2	50,5	2,0	31	0,0	0,0	3,0	60,0
23	20,5	0,0	0	78,0	67,0	3,2	49,9	2,0	32	0,0	1,0	2,0	60,0
24	15,3	0,0	0	82,4	70,0	3,2	49,6	2,0	35	0,0	2,0	3,0	60,0
25	13,5	0,0	0	78,2	67,0	3,2	49,2	2,0	36	0,0	2,0	4,0	60,0
26	17,3	0,0	0	77,1	65,3	3,2	49,5	2,0	33	0,0	1,0	2,0	70,0
27	21,2	0,0	0	75,6	67,0	3,2	0,0	2,0	33	0,0	0,0	3,0	70,0
28	20,5	0,0	0	78,2	67,0	3,2	50,0	2,0	32	0,0	0,0	2,0	80,0
29	20,3	0,0	0	80,4	67,0	3,2	49,6	2,0	31	0,0	1,0	2,0	80,0
30	15,7	0,0	0	77,4	65,0	3,2	49,0	2,0	32	0,0	0,0	2,0	80,0
	18,8	0,0	0	80,7	69,1	3,2	48,7	2,0	989	0	16	59,0	62,7