

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2023 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	1,8	0,0	0	214,4	70,0	4,0	41,8	2,0	149		7,0	10,0	50,0
2	0,3	0,0	0	218,2	72,1	4,0	42,1	2,0	163		6,0	7,0	50,0
3	-0,9	0,0	0	212,7	73,9	4,0	43,1	2,0	166		6,0	7,0	50,0
4	-3,5	0,0	0	210,1	78,1	4,0	43,6	2,0	175		7,0	7,0	50,0
5	-3,4	0,0	0	226,3	78,1	4,0	43,7	2,0	182		6,0	7,0	50,0
6	-0,5	0,0	0	216,9	72,6	4,0	42,4	2,0	171		9,0	9,0	50,0
7	0,4	0,0	0	224,3	71,8	4,0	42,2	2,0	162		6,0	8,0	50,0
8	0,9	0,0	0	221,7	71,4	4,0	41,9	2,0	161		7,0	13,0	50,0
9	0,1	0,0	0	223,0	71,8	4,0	42,1	2,0	164		6,0	8,0	50,0
10	1,0	0,0	0	216,5	71,6	4,0	42,1	2,0	161		7,0	8,0	50,0
11	0,0	0,0	0	215,3	72,8	4,0	42,1	2,0	157		5,0	5,0	50,0
12	1,4	0,0	0	213,3	70,7	4,0	42,2	2,0	163		7,0	8,0	50,0
13	3,1	0,0	0	221,8	70,3	4,0	41,3	1,8	142		7,0	8,0	50,0
14	1,8	0,0	0	215,8	71,3	4,0	42,2	2,0	156		6,0	7,0	50,0
15	1,7	0,0	0	216,4	70,5	4,0	42,0	2,0	148		7,0	8,0	50,0
16	2,5	0,0	0	218,0	70,0	4,0	41,9	2,0	147		6,0	9,0	50,0
17	4,0	0,0	0	207,7	70,0	4,0	41,8	2,0	150		6,0	6,0	50,0
18	2,3	0,0	0	203,3	70,6	4,0	41,7	2,0	149		7,0	8,0	50,0
19	0,4	0,0	0	216,3	72,1	4,0	42,0	2,0	152		6,0	6,0	50,0
20	1,4	0,0	0	212,0	71,1	4,0	42,3	2,0	160		7,0	10,0	50,0
21	0,0	0,0	0	216,8	71,3	4,0	42,1	2,0	158		6,0	7,0	50,0
22	-4,1	0,0	0	223,5	77,8	4,0	43,6	2,0	179		4,0	8,0	50,0
23	-0,8	0,0	0	213,8	73,5	4,0	43,2	2,0	159		8,0	8,0	50,0
24	1,2	0,0	0	214,8	70,9	4,0	42,0	2,0	159		7,0	9,0	50,0
25	1,0	0,0	0	214,6	71,9	4,0	42,1	2,0	160		5,0	7,0	50,0
26	-2,4	0,0	0	222,1	76,3	4,0	43,1	2,0	179		6,0	7,0	50,0
27	-2,7	0,0	0	223,3	76,8	4,0	43,6	2,0	165		6,0	8,0	50,0
28	1,0	0,0	0	214,3	71,3	4,0	42,3	2,0	159		8,0	10,0	50,0
	0,3	0,0	0	216,7	72,5	4,0	42,4	2,0	4496	0	181	223,0	50,0