

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. balandžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	18,1	0,0	0	121,0	67,0	4,0	45,1	2,0	68	0,0	3,8	4,0	60,0
2	10,8	0,0	0	135,8	67,0	4,0	44,3	2,0	76	0,0	4,3	12,0	60,0
3	3,2	0,0	0	169,3	68,6	4,0	42,9	2,0	109	0,0	4,6	5,0	60,0
4	6,3	0,0	0	162,2	67,0	4,0	42,9	2,0	95	0,0	4,1	4,0	60,0
5	11,3	0,0	0	143,6	67,0	4,0	43,0	2,0	93	0,0	5,3	6,0	60,0
6	10,2	0,0	0	155,3	67,0	4,0	43,0	2,0	78	0,0	4,1	4,0	60,0
7	15,3	0,0	0	157,4	67,0	4,0	43,8	2,0	77	0,0	4,1	3,0	60,0
8	17,4	0,0	0	134,3	67,0	4,0	45,1	2,0	63	0,0	5,6	6,0	60,0
9	19,9	0,0	0	132,3	67,0	4,0	46,7	2,0	54	0,0	4,3	6,0	60,0
10	14,6	0,0	0	125,2	67,0	4,0	47,8	2,0	48	0,0	4,3	5,0	60,0
11	13,5	0,0	0	120,8	67,0	4,0	48,0	2,0	45	0,0	4,0	4,0	60,0
12	13,8	0,0	0	115,0	67,0	4,0	48,0	2,0	49	0,0	4,6	5,0	60,0
13	11,8	0,0	0	119,6	67,0	4,0	43,7	2,0	47	0,0	3,9	3,0	60,0
14	10,0	0,0	0	131,3	67,0	4,0	47,1	2,0	53	0,0	4,5	4,0	60,0
15	8,3	0,0	0	126,7	67,0	4,0	34,7	2,0	58	0,0	4,6	4,0	70,0
16	6,5	0,0	0	131,4	67,0	4,0	45,5	2,0	68	0,0	3,4	4,0	70,0
17	7,8	0,0	0	125,4	67,0	4,0	45,0	2,0	68	0,0	6,0	6,0	70,0
18	8,9	0,0	0	133,8	67,0	4,0	45,3	2,0	71	0,0	4,0	4,0	70,0
19	6,1	0,0	0	141,6	67,0	4,0	43,0	2,0	89	0,0	4,7	4,0	60,0
20	2,9	0,0	0	150,3	67,0	4,0	42,8	2,0	93	0,0	4,8	4,0	70,0
21	4,7	0,0	0	151,2	67,0	4,0	42,6	2,0	92	0,0	3,8	4,0	70,0
22	1,2	0,0	0	187,0	70,9	4,0	42,2	2,0	126	0,0	4,0	4,0	70,0
23	3,6	0,0	0	169,5	67,7	4,0	42,0	2,0	127	0,0	3,5	4,0	70,0
24	5,9	0,0	0	166,8	67,0	4,0	41,8	2,0	105	0,0	5,1	5,0	70,0
25	6,8	0,0	0	184,1	67,0	4,0	42,3	2,0	105	0,0	5,0	9,0	70,0
26	10,5	0,0	0	167,1	67,0	4,0	43,0	2,0	92	0,0	4,1	12,0	70,0
27	13,7	0,0	0	157,3	67,0	4,0	43,5	2,0	83	0,0	5,3	4,0	70,0
28	17,5	0,0	0	138,8	67,0	4,0	44,6	2,0	68	0,0	4,0	4,0	70,0
29	19,9	0,0	0	107,3	67,0	4,0	48,5	2,0	46	0,0	3,5	4,0	70,0
30	18,7	0,0	0	103,8	67,0	4,0	49,6	2,0	37	0,0	4,6	4,0	70,0
	10,6	0,0	0	142,2	67,2	4,0	44,3	2,0	2283	0	132	151,0	65,0