

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. kovo mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	7,0	0,0	0	184,3	67,0	4,0	42,0	2,0	115	0,0	4,5	4,0	60,0
2	6,7	0,0	0	185,6	67,3	4,0	41,9	2,0	114	0,0	4,2	4,0	60,0
3	4,8	0,0	0	190,9	67,7	4,0	42,1	2,0	121	0,0	4,2	4,0	60,0
4	3,7	0,0	0	200,0	68,0	4,0	42,2	2,0	133	0,0	4,4	4,0	60,0
5	2,4	0,0	0	197,0	69,6	4,0	42,2	2,0	132	0,0	3,8	4,0	60,0
6	0,6	0,0	0	195,3	71,8	4,0	42,9	2,0	145	0,0	4,3	4,0	60,0
7	0,5	0,0	0	202,2	72,2	4,0	43,1	2,0	131	0,0	7,3	7,0	60,0
8	0,3	0,0	0	186,6	71,6	4,0	43,2	2,0	152	0,0	4,6	4,0	60,0
9	0,2	0,0	0	188,5	72,6	4,0	43,2	2,0	145	0,0	5,0	5,0	60,0
10	0,8	0,0	0	181,8	71,3	4,0	43,2	2,0	141	0,0	4,7	4,0	60,0
11	3,0	0,0	0	185,7	68,9	4,0	42,5	2,0	131	0,0	5,8	5,0	60,0
12	3,4	0,0	0	198,8	67,6	4,0	41,9	2,0	136	0,0	5,5	5,0	60,0
13	3,9	0,0	0	201,7	67,2	4,0	41,8	2,0	124	0,0	5,1	5,0	60,0
14	4,9	0,0	0	196,6	67,3	4,0	41,8	2,0	128	0,0	4,9	5,0	60,0
15	7,8	0,0	0	179,8	67,0	4,0	41,8	2,0	116	0,0	4,9	4,0	60,0
16	7,2	0,0	0	167,8	67,0	4,0	41,8	2,0	114	0,0	4,8	4,0	60,0
17	3,6	0,0	0	196,0	68,4	4,0	42,0	2,0	123	0,0	4,6	4,0	60,0
18	3,3	0,0	0	198,3	68,7	4,0	42,2	2,0	128	0,0	4,8	4,0	60,0
19	3,8	0,0	0	197,5	67,9	4,0	42,1	2,0	130	0,0	4,7	5,0	60,0
20	5,3	0,0	0	200,6	67,8	4,0	42,1	2,0	125	0,0	4,9	5,0	60,0
21	8,6	0,0	0	176,5	67,0	4,0	42,2	2,0	116	0,0	5,2	5,0	60,0
22	7,8	0,0	0	174,4	67,0	4,0	42,1	2,0	115	0,0	4,4	4,0	60,0
23	6,0	0,0	0	178,3	67,1	4,0	42,0	2,0	113	0,0	4,1	4,0	60,0
24	4,8	0,0	0	200,8	67,0	4,0	42,2	2,0	122	0,0	4,3	4,0	60,0
25	4,7	0,0	0	186,3	67,5	4,0	42,2	2,0	122	0,0	2,5	3,0	60,0
26	7,1	0,0	0	183,4	67,0	4,0	42,2	2,0	109	0,0	5,7	6,0	60,0
27	10,1	0,0	0	160,9	67,0	4,0	42,5	2,0	100	0,0	2,4	2,0	60,0
28	11,8	0,0	0	154,8	67,0	4,0	42,8	2,0	97	0,0	3,5	4,0	60,0
29	11,4	0,0	0	149,5	67,0	4,0	42,9	2,0	93	0,0	3,0	3,0	60,0
30	14,8	0,0	0	149,8	67,0	4,0	43,6	2,0	81	0,0	4,5	4,0	60,0
31	16,7	0,0	0	123,8	67,0	4,0	44,7	2,0	70	0,0	3,4	4,0	60,0
	5,7	0,0	0	183,0	68,2	4,0	42,4	2,0	3722	0	140	133,0	60,0