

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. vasario mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRI, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	0,7	0,0	0	211,3	71,5	4,0	43,5	2,0	159	0,0	4,9	6,0	70,0
2	1,1	0,0	0	206,8	70,9	4,0	43,7	2,0	157	0,0	5,4	5,0	70,0
3	4,6	0,0	0	204,2	67,0	4,0	42,4	2,0	143	0,0	6,1	5,0	70,0
4	2,3	0,0	0	213,2	69,3	4,0	42,8	2,0	155	0,0	4,6	4,0	70,0
5	0,3	0,0	0	214,8	72,0	4,0	43,5	2,0	167	0,0	4,5	4,0	70,0
6	1,5	0,0	0	206,8	70,8	4,0	43,4	2,0	149	0,0	5,6	6,0	70,0
7	-1,3	0,0	0	215,5	74,7	4,0	43,6	2,0	166	0,0	4,5	4,0	70,0
8	-0,8	0,0	0	208,5	73,5	4,0	43,9	2,0	174	0,0	5,1	5,0	60,0
9	-0,2	0,0	0	201,5	72,5	4,0	43,6	2,0	166	0,0	6,9	7,0	60,0
10	0,8	0,0	0	205,3	71,8	4,0	43,3	2,0	158	0,0	5,5	5,0	60,0
11	1,9	0,0	0	208,1	70,1	4,0	42,8	2,0	150	0,0	6,0	4,0	60,0
12	4,2	0,0	0	203,2	67,0	4,0	42,2	2,0	147	0,0	6,4	6,0	60,0
13	3,7	0,0	0	204,3	67,8	4,0	42,3	2,0	149	0,0	6,5	6,0	60,0
14	3,9	0,0	0	201,8	68,6	4,0	42,5	2,0	143	0,0	5,7	6,0	70,0
15	4,1	0,0	0	194,4	67,0	4,0	42,4	2,0	137	0,0	5,9	5,0	70,0
16	4,9	0,0	0	184,9	67,3	4,0	42,4	2,0	134	0,0	5,3	6,0	60,0
17	2,8	0,0	0	194,2	69,0	4,0	42,4	2,0	145	0,0	5,3	4,0	60,0
18	0,0	0,0	0	199,5	71,7	4,0	43,3	2,0	147	0,0	5,6	5,0	60,0
19	0,8	0,0	0	195,8	71,2	4,0	43,0	2,0	147	0,0	5,4	5,0	60,0
20	1,4	0,0	0	189,7	70,5	4,0	43,1	2,0	151	0,0	5,1	5,0	60,0
21	3,4	0,0	0	187,8	67,7	4,0	42,2	2,0	140	0,0	5,6	7,0	60,0
22	6,2	0,0	0	179,6	68,5	4,0	42,2	2,0	126	0,0	4,0	4,0	60,0
23	7,9	0,0	0	168,3	67,0	4,0	42,3	2,0	122	0,0	4,6	4,0	60,0
24	6,3	0,0	0	178,7	67,8	4,0	42,2	2,0	126	0,0	4,3	4,0	60,0
25	7,8	0,0	0	178,4	67,1	4,0	42,2	2,0	126	0,0	5,0	5,0	60,0
26	8,8	0,0	0	171,3	68,1	4,0	42,2	2,0	122	0,0	4,2	5,0	60,0
27	8,1	0,0	0	166,1	67,0	4,0	42,1	2,0	116	0,0	4,4	10,0	60,0
28	7,6	0,0	0	170,8	67,0	4,0	42,0	2,0	119	0,0	4,6	5,0	60,0
29	4,3	0,0	0	199,6	67,0	4,0	42,1	2,0	127	0,0	4,8	5,0	60,0
	3,3	0,0	0	195,3	69,4	4,0	42,7	2,0	4168	0	152	152,0	63,1