

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. lapkričio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	8,7	0,0	0	141,9	67,0	4,2	42,5	2,0	94	0,0	3,5	3,0	60,0
2	3,0	0,0	0	160,3	67,0	4,2	42,6	2,0	109	0,0	3,9	3,0	60,0
3	3,7	0,0	0	159,8	69,2	4,2	42,7	2,0	113	0,0	3,7	5,0	60,0
4	3,5	0,0	0	166,3	67,4	4,2	43,0	2,0	122	0,0	3,5	4,0	60,0
5	7,3	0,0	0	146,5	67,0	4,2	42,8	2,0	102	0,0	4,6	4,0	60,0
6	7,4	0,0	0	157,8	67,0	4,2	42,2	2,0	112	0,0	4,3	5,0	60,0
7	6,4	0,0	0	156,7	67,1	4,2	42,3	2,0	106	0,0	3,5	3,0	60,0
8	7,2	0,0	0	150,0	67,0	4,2	42,3	2,0	108	0,0	4,7	4,0	60,0
9	4,9	0,0	0	165,3	67,0	4,2	42,2	2,0	110	0,0	4,7	4,0	60,0
10	3,9	0,0	0	178,7	67,0	4,2	42,3	2,0	123	0,0	3,3	3,0	60,0
11	2,5	0,0	0	182,1	68,8	4,2	42,1	2,0	128	0,0	4,3	4,0	60,0
12	1,4	0,0	0	181,5	69,1	4,2	42,4	2,0	128	0,0	4,5	5,0	60,0
13	1,9	0,0	0	182,3	70,1	4,2	43,0	2,0	134	0,0	3,9	3,0	60,0
14	2,3	0,0	0	175,5	69,4	4,2	42,5	2,0	132	0,0	4,1	4,0	60,0
15	5,8	0,0	0	168,2	67,3	4,2	41,8	2,0	122	0,0	5,9	6,0	60,0
16	5,5	0,0	0	148,4	67,0	4,2	41,8	2,0	111	0,0	3,5	3,0	60,0
17	3,8	0,0	0	172,2	68,2	4,2	42,1	2,0	120	0,0	3,1	3,0	60,0
18	3,9	0,0	0	175,1	67,3	4,2	42,4	2,0	124	0,0	11,0	11,0	60,0
19	4,1	0,0	0	177,7	68,0	4,2	42,1	2,0	133	0,0	4,0	4,0	60,0
20	3,5	0,0	0	180,2	68,5	4,2	41,9	2,0	126	0,0	3,0	3,0	60,0
21	-0,8	0,0	0	186,9	71,7	4,2	43,3	2,0	142	0,0	2,6	3,0	60,0
22	-1,3	0,0	0	186,4	74,2	4,2	44,0	2,0	151	0,0	2,8	3,0	60,0
23	0,7	0,0	0	167,6	71,5	4,2	44,3	2,0	147	0,0	4,3	4,0	60,0
24	1,4	0,0	0	182,7	70,6	4,2	43,4	2,0	145	0,0	3,3	3,0	60,0
25	4,6	0,0	0	177,7	67,1	4,2	42,4	2,0	131	0,0	4,5	4,0	60,0
26	4,6	0,0	0	171,8	67,0	4,2	42,7	2,0	121	0,0	3,3	4,0	60,0
27	5,3	0,0	0	170,1	67,0	4,2	42,1	2,0	123	0,0	3,0	4,0	60,0
28	4,6	0,0	0	172,5	67,2	4,2	42,3	2,0	130	0,0	3,8	5,0	60,0
29	4,4	0,0	0	174,8	67,0	4,2	42,1	2,0	125	0,0	4,3	3,0	60,0
30	2,9	0,0	0	180,2	67,3	4,2	42,2	2,0	124	0,0	3,7	4,0	60,0
	3,9	0,0	0	169,9	68,2	4,2	42,5	2,0	3696	0	123	121,0	60,0