

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. liepos mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	21,5	0,0	0	76,4	67,0	3,4	50,2	2,0	32	0,0	3,5	4,0	0,0
2	21,4	0,0	0	77,7	67,0	3,4	50,1	2,0	29	0,0	2,4	4,0	200,0
3	21,4	0,0	0	81,1	67,0	3,4	49,7	2,0	33	0,0	3,3	5,0	200,0
4	18,8	0,0	0	79,8	67,0	3,4	49,8	2,0	30	0,0	3,7	14,0	200,0
5	20,1	0,0	0	79,7	67,0	3,4	49,6	2,0	32	0,0	3,6	5,0	200,0
6	24,4	0,0	0	81,5	67,0	3,4	49,5	2,0	30	0,0	3,4	5,0	200,0
7	23,1	0,0	0	81,4	67,0	3,4	49,6	2,0	32	0,0	3,5	4,0	200,0
8	22,3	0,0	0	79,0	67,0	3,4	49,5	2,0	30	0,0	3,1	6,0	200,0
9	25,1	0,0	0	74,8	67,0	3,4	49,8	2,0	32	0,0	3,0	3,0	200,0
10	26,5	0,0	0	75,1	67,0	3,4	49,8	2,0	28	0,0	3,7	6,0	200,0
11	26,8	0,0	0	67,3	67,0	3,4	49,2	2,0	30	0,0	3,0	5,0	200,0
12	26,4	0,0	0	70,9	67,0	3,4	49,7	2,0	30	0,0	3,3	5,0	200,0
13	25,8	0,0	0	67,6	67,0	3,4	49,6	2,0	30	0,0	3,1	5,0	180,0
14	21,7	0,0	0	68,3	67,0	3,4	48,9	2,0	28	0,0	3,1	4,0	180,0
15	24,3	0,0	0	72,7	67,0	3,4	49,7	2,0	31	0,0	3,6	5,0	180,0
16	28,3	0,0	0	66,4	67,0	3,4	48,9	2,0	30	0,0	4,2	6,0	180,0
17	26,4	0,0	0	72,8	67,0	3,4	49,6	2,0	30	0,0	3,9	5,0	180,0
18	24,3	0,0	0	74,7	67,0	3,4	49,6	2,0	30	0,0	3,5	7,0	180,0
19	21,4	0,0	0	72,9	67,0	3,4	49,6	2,0	30	0,0	3,5	6,0	180,0
20	22,2	0,0	0	71,7	67,0	3,4	49,2	2,0	32	0,0	4,0	4,0	180,0
21	24,1	0,0	0	69,9	67,0	3,4	49,1	2,0	29	0,0	3,5	5,0	180,0
22	23,6	0,0	0	71,4	67,0	3,4	49,7	2,0	31	0,0	3,7	5,0	180,0
23	25,9	0,0	0	71,8	67,0	3,4	49,8	2,0	29	0,0	3,3	4,0	180,0
24	20,3	0,0	0	71,8	67,0	3,4	49,6	2,0	31	0,0	3,5	7,0	180,0
25	18,8	0,0	0	73,9	67,0	3,4	49,3	2,0	28	0,0	3,4	6,0	180,0
26	21,5	0,0	0	69,4	67,0	3,4	49,1	2,0	31	0,0	3,2	5,0	180,0
27	22,9	0,0	0	68,0	67,0	3,4	49,2	2,0	29	0,0	3,3	5,0	180,0
28	18,7	0,0	0	74,8	67,0	3,4	49,1	2,0	30	0,0	3,3	5,0	180,0
29	14,5	0,0	0	81,8	67,0	3,4	49,5	2,0	34	0,0	3,2	3,0	180,0
30	18,0	0,0	0	81,6	67,0	3,4	49,1	2,0	33	0,0	3,5	5,0	180,0
31	20,3	0,0	0	75,7	67,0	3,4	48,8	2,0	31	0,0	3,2	6,0	180,0
	22,6	0,0	0	74,3	67,0	3,4	49,5	2,0	945	0	106	164,0	181,3