

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. rugpjūčio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis i katilinė, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	20,1	0,0	0	70,6	67,0	3,4	48,7	2,0	33	0,0	3,1	11,0	180,0
2	19,8	0,0	0	65,2	67,0	3,4	48,4	2,0	30	0,0	3,4	4,0	180,0
3	21,1	0,0	0	66,6	67,0	3,4	48,2	2,0	29	0,0	2,6	5,0	180,0
4	20,6	0,0	0	70,0	67,0	3,4	47,5	2,0	22	0,0	4,7	5,0	180,0
5	19,5	0,0	0	42,5	54,0	3,4	40,4	2,0	1	0,0	1,1	1,0	180,0
6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	35,9	35,0	180,0
7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	34,0	34,0	200,0
8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	22,8	24,0	200,0
9	22,1	0,0	0	86,7	0,0	3,3	0,0	2,0	23	0,0	9,5	10,0	180,0
10	20,5	0,0	0	46,2	67,0	3,3	50,1	2,0	20	0,0	3,6	5,0	180,0
11	18,0	0,0	0	46,6	67,0	3,3	49,5	2,0	16	0,0	3,6	2,0	180,0
12	17,6	0,0	0	44,9	67,0	3,3	48,8	2,0	21	0,0	2,4	4,0	180,0
13	18,6	0,0	0	51,1	67,0	3,3	48,3	2,0	22	0,0	14,2	14,0	180,0
14	20,5	0,0	0	50,9	67,0	3,3	49,2	2,0	24	0,0	2,6	4,0	180,0
15	23,3	0,0	0	48,7	67,0	3,3	49,0	2,0	21	0,0	2,4	4,0	180,0
16	25,3	0,0	0	61,5	67,0	3,3	48,0	2,0	26	0,0	36,3	42,0	180,0
17	21,9	0,0	0	68,8	67,0	3,3	49,0	2,0	29	0,0	3,0	5,0	180,0
18	25,6	0,0	0	60,4	67,0	3,3	48,7	2,0	27	0,0	1,5	3,0	180,0
19	22,2	0,0	0	69,3	67,0	3,3	48,8	2,0	33	0,0	2,1	4,0	180,0
20	21,9	0,0	0	70,7	67,0	3,3	47,9	2,0	29	0,0	3,3	5,0	180,0
21	21,5	0,0	0	69,4	67,0	3,3	47,2	2,0	32	0,0	3,1	3,0	180,0
22	19,9	0,0	0	67,7	67,0	7,0	47,3	2,0	32	0,0	2,6	5,0	180,0
23	19,6	0,0	0	63,9	67,0	3,3	47,3	2,0	33	0,0	3,9	5,0	180,0
24	22,8	0,0	0	65,3	67,0	3,3	47,4	2,0	33	0,0	2,9	3,0	180,0
25	24,5	0,0	0	73,3	67,0	3,3	47,8	2,0	31	0,0	2,7	3,0	180,0
26	21,0	0,0	0	75,8	67,0	3,3	48,4	2,0	34	0,0	6,5	7,0	180,0
27	19,3	0,0	0	72,1	67,0	3,3	48,6	2,0	31	0,0	3,2	5,0	180,0
28	18,6	0,0	0	69,7	67,0	3,3	48,9	2,0	32	0,0	3,3	5,0	180,0
29	22,6	0,0	0	70,9	67,0	3,3	49,1	2,0	32	0,0	2,1	4,0	180,0
30	24,0	0,0	0	67,3	67,0	3,3	49,0	2,0	29	0,0	2,6	4,0	180,0
31	18,2	0,0	0	71,6	67,0	3,5	47,9	2,0	33	0,0	2,0	3,0	180,0
	21,1	0,0	0	63,8	64,1	3,5	46,4	2,0	758	0	227	268,0	181,3